



BROJ:
DANA:

46/16-14-2018
04. 04. 2019.

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12,14/2015,68/2015) i člana 42. stav 1. tačka 14. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica (broj 146/1-2017 od 30.01.2017. godine), direktor JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica donosi:

ODLUKU o obustavi otvorenog postupka javne nabavke

OBUSTAVLJA SE se otvoreni postupak javne nabavke dobara - **Vodovodni i kanalizacioni materijal.**

O b r a z l o ž e n j e

Naručilac je dana 31.12.2018. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke dobara, br. 46/16-1-2018, **Vodovodni i kanalizacioni materijal.**

-oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki:

44115210 – Vodoinstalaterski materijal

44160000- Cevovodi,cevni sistemi ,cevi,omotači cevi i srodni artikli

Naručilac je dana 30.01.2019. godine objavio Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici. Poziv za podnošenje ponuda objavljen je i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca pristigle su 2 ponude.

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila Izveštaj o istom.

U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda br 46/16-13-2018 od 03.04.2019. godine, Komisija za javne nabavke je konstatovala sledeće:

1) Vrsta predmeta javne nabavke:

Dobra X

Usluge

Radovi

2) Podaci o javnoj nabavci:

Predmet javne nabavke	Vodovodni i kanalizacioni materijal
Redni broj javne nabavke	46/16-2018
Procenjena vrednost javne nabavke (bez PDV-a)	15.600.000,00 dinara bez PDV-a
Podaci iz plana nabavke koji se odnose na predmet nabavke	- tačka 1.1.19 dobra u Planu javnih nabavki JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2018. godinu, konto 511-000
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki	44115210 – Vodoinstalaterski materijal 44160000- Cevovodi,cevni sistemi ,cevi,omotači cevi i srodni artikli
Vrednost okvirnog sporazuma (bez PDV-a)	-
Vrednost okvirnog sporazuma (sa PDV-om)	-

Ukupan broj podnetih ponuda: 2

Naziv/ime ponuđača		
Blagovremene ponude		Neblagovremene ponude
1.	„MIMA-KOMERC“ DOO Beograd	-
2.	zajednička ponuda ponuđača: „WATERMAIN“ DOO Subotica i „PAORVIZ“ doo ,Keve utca 41, Kiškunhlaš,R. Mađarska	

Nazivi, odnosno imena ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:

- Ponuda ponuđača u zajedničkoj ponudi „WATERMAIN“ DOO Subotica i „PAORVIZ“ doo ,Keve utca 41, Kiškunhlaš,R. Mađarska se odbija kao neodgovarajuća jer ne ispunjava sve tehničke specifikacije.

Ponuđači u zajedničkoj ponudi nisu dostavili sve tražene dokaze kojim dokazuju kvalitet kako je traženo tehničkom specifikacijom iz konkursne dokumentacije. Na osnovu člana 93. stav 3. Zakona o javnim nabavkama naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća učinila odgovarajućom.

Nedostaci su sledeći:

1. za tabelu 1:
 - Za ravne propusne ventile nije dostavljen izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da propusni ventili ispunjavaju uslove za radni pritisak vode minimalno NP=10 bari,
 - Za pocinkovani fitting nije dostavljen izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da pocinkovani fitting ispunjava uslove za radni pritisak minimalno NP10,

2. za tabelu 2:

- Za polietilenske cevi i fitting dostavljen je Izveštaj o ispitivanju kojim se dokazuje da su ponuđene cevi u skladu sa važećim EN 12201-2 (ili odgovarajućim) sa datumom 10.02.2016. godine, a konkursnom dokumentacijom je traženo da ne bude stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda,
- Za PVC kanalizacione cevi i fitting nije dostavljen izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije da cevi zadovoljavaju važeći standard EN 1401 za SN-4 (ili odgovarajući),
- Za PP – R korugovane kanalizacione cevi nije dostavljen izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije da cevi zadovoljavaju važeći standard EN za obodnu krutost SN-4, (ili odgovarajući)

3. za tabelu 3:

- Za dilatacione kompenzatore nije dostavljen nijedan traženi dokaz iz konkursne dokumentacije

4. za tabelu 4:

- Za spojnice za AC, LG, ČEL I PVC/PE tip „E“ i tip „U“ (sa prstenom protiv izvlačenja i obične) nije dostavljen izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 (ili odgovarajući) za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije,
- Za spojnice tip „E“ i tip „U“ za PVC/PEHD cevi nije dostavljen izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 (ili odgovarajući) za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije,
- Za ogrlice (POG) nije dostavljen izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 (ili odgovarajući) za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije,
- Za reparacione („KUPLUNG“) spojke nije dostavljen izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 (ili odgovarajući) za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10)

5. za tabelu 6:

- Za LG okrugle šaht poklopce sa ramom nije dostavljen izveštaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije da su LG šaht poklopci dimenziono i testom na silu u skladu sa EN 124 (ili odgovarajući),
- Za kompozitne okrugle šaht poklopce sa ramom nije dostavljen izveštaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije da su kompozitni šaht poklopci dimenziono i testom na silu u skladu sa važećim EN 124 (ili odgovarajući),

1. Takođe ponuđači u zajedničkoj ponudi nisu popunili sve stavke iz Obrasca strukture cene, odnosno **nisu ponudili cenu** za stavku 10. „Zatvarač ovalni DN 400 sa točkom“ iz tabele broj 7- Zatvarači i ugradbene teleskopske šipke.

Ponuđeni iznos: 9.532.554,52 dinara bez PDV-a

- Ponuda ponuđača “MIMA-KOMERC” DOO Beograd se odbija kao neodgovarajuća jer ne ispunjava sve tehničke specifikacije.

Ponuđač nije dostavio sve tražene dokaze kojim dokazuje kvalitet kako je traženo tehničkom specifikacijom iz konkursne dokumentacije. Na osnovu člana 93. stav 3. Zakona o javnim nabavkama naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća učinila odgovarajućom.

Nedostaci su sledeći:

1. za tabelu 3:

- za stavke pod r.br. 162-168 nude se diletacioni kompenzatori proizvođača MIV. U dostavljenim dokazima za ovu stavku je dostavljen katalog, izveštaj o ispitivanju dobara, važeći ISO standard i ovlašćenje proizvođača VALMAN, što je u suprotnosti jedno sa drugim.

2. za tabelu 5:

- za stavku pod r.br. 4. Nadzemni hidrant DN 2C+1B i Nadzemni DN 100 2B+1A ponuđen je hidrant proizvođača JAFAR tipa 8855.1
Iz priloženog kataloga zaključuje se da ponuđena verzija hidranta DN 80 za tip 8855.1 koji je naveden nema izvode koji su traženi konkursnom dokumentacijom. Takođe i priloženo uputstvo je za tip 8855.1 što nije odgovarajuće.

Ponuđeni iznos: 13.303.310,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je:

U predmetnom postupku javne nabavke kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je „**ekonomski najpovoljnija ponuda**“ shodno članu 85. stav 1. tačka 1.

Ponuđena cena 80 bodova

Maksimalan broj bodova po elementu kriterijuma „ponuđena cena“ 80 bodova

Zbir ponuđene ukupne cena80 bodova

Najniži zbir ponuđene ukupne cene dobija maksimalan broj bodova, a ostali ponuđači se ocenjuju na osnovu sledeće formule:

$$B_{\text{cena}} = (C_{\text{min}} / C_{\text{pon}}) \times 80$$

B_{cena} – broj bodova za zbir ponuđene ukupne cene

C_{pon} – zbir ponuđene ukupne cene

C_{min} – najniži zbir ponuđene ukupne cene

Garantni rok za trajnost isporučenog dobra.....20 bodova

Minimalni garantni rok za trajnost isporučenog dobra (vodovodnog i kanalizacionog materijala) je 12 meseci. Maksimalan garantni rok za trajnost isporučenog dobra (vodovodnog i kanalizacionog materijala) je 24 meseci. Ponuda u kojoj je iskazan najduži garantni rok dobija maksimalni broj bodova. U zavisnosti od tog najdužeg garantnog roka ostale ponude će dobiti manji broj bodova, a prema sledećoj formuli: Garantni rok ponuđač iskazuje u mesecima.

$$G = Gt/Gl * 20$$

G – broj bodova koji je dodeljen ponuđaču za garantni rok

Gt – garantni rok ponuđen u ponudi koja se ocenjuje

Gl – najduži ponuđeni garantni rok u postupku javne nabavke

Predmetni postupak je obustavljen u fazi:

- posle isteka roka za podnošenje ponuda, a pre donošenja odluke o dodeli ugovora.

Razlog za obustavu postupka:



Nisu ispunjeni uslovi iz člana 107. Zakona o javnim nabavkama odnosno naručilac nije pribavio ni jednu prihvatljivu ponudu za nabavku dobara.

Na osnovu člana 109. stav 5. Zakona o javnim nabavkama naručilac utvrđuje da nema obavezu nadoknade troškova pripremanja ponude iz člana 88. stav 3. ovog zakona.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove odluke ponuđač može, preko naručioca, podneti zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

JKP "Vodovod i kanalizacija"
Direktor



Sugár György/ dipl. inž. tehn.