



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Sertifikovan  
Sistem

HACCP  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

Broj: 45/45-9-2018

Dana: 16.01.2019. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

**Predmet: Odgovor na Zahtev za pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom - Međuprirubničke leptirice**, redni broj JN 45/45-2018

Zainteresovano lice je dana 14.01.2019. godine naručiocu uputilo zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Obraćamo Vam se sa Zahtevom za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku dobara: Međuprirubničke leptirice, JN broj 45/45-2018. Naime, u konkursnoj dokumentaciji u tehničkom opisu nije naveden zahtevani pogon leptir ventila. Ukoliko se zahteva da ponuđeni leptir ventili budu sa ručnim pogonom, molimo Vas za informaciju da li se misli na pogon pomoću ručice ili pomoću ručnog reduktora. Ovo je posebno bitno pošto je navedeno da je maksimalni radni pritisak 16 bar.

**Komisija naručioca objavljuje odgovor:**

Ventili su bez dodatnog pogona.

Predsednik komisije:

Čorba Janoš el.inž. \_\_\_\_\_

