



Broj: 46/15-11-2018

Dana: 18.01.2019.

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15),  
Naručilac vrši sledeću:

**Izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije broj 46/15-2018 za javnu nabavku dobara:  
Hemikalije za UPOV**

Menja se konkursna dokumentacija na strani 60 od 67 – tako što **umesto:**

#### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

1. Naziv: Feri-hlorid
2. Formula:  $\text{FeCl}_3$
3. Koncentracija rastvora: 39,5-40,5%
4. Nerastvorne materije: <0,2%
5. pH rastvora: <1
6. Specifična težina na 20°C: 1,390-1,440 g/cm<sup>3</sup>
7. Slobodna kiselost (kao HCl): <0,5%
8. Teški metali:
  - Arsen(As): <0,5 mg/kg
  - Kadmijum(Cd): <0,2 mg/kg
  - Hrom(Cr): 36,2 mg/kg
  - Živa(Hg): <0,02 mg/kg
  - Nikal(Ni): 31,64 mg/kg
  - Olovo(Pb): <1 mg/kg
  - Antimon(Sb): <0,5 mg/kg
  - Selen(Se): <0,5 mg/kg
  - Gvožđe(II): 0,33 % m/m
  - Mangan(Mn): 2% m/m
9. Rastvorljivost: U vodi potpuno rastvorno
10. Boja rastvora: braon-zelena do tamno braon
11. Tačka mržnjenja rastvora:  $\leq -18^\circ\text{C}$
12. Tačka ključanja rastvora:  $> +106^\circ\text{C}$
13. Miris radnog rastvora: karakterističan, blago nadražujući
14. Viskozitet radnog rastvora (20°C):  $\approx 10 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

Prilikom dostavljanja ponude, ponuđač je u obavezi da dostavi 1l uzorka rastvora  $\text{FeCl}_3$ , koji je predmet ponude. Naručilac zadržava pravo da analizira dostavljen uzorak, kako bi utvrdio da li odgovara predatoj specifikaciji. Ukoliko ponuđač ne dostavi uzorak, njegova ponuda će se smatrati neprihvatljivom. Dostavljeni uzorak se čuva za vreme trajanja ugovora radi upoređivanja sa isporučenim  $\text{FeCl}_3$ . Ukoliko se utvrdi da isporučeno dobro ne odgovara dostavljenom uzorku i priloženoj tehničkoj

specifikaciji, naručilac priprema reklamacioni zapisnik u dva primerka, od kojih jedan šalje ponuđaču, a drugi zadržava za sebe. Ukoliko ponuđač ne izvrši zamenu dobra odgovarajućim dobrom o svom trošku, naručilac zadržava pravo raskida ugovora.

**Potrebna dokumentacija prilikom dostavljanja ponude:**

- Izveštaj o kvalitetu proizvoda od strane proizvođača (Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista, *Sl. glasnik RS 100/11* ili odgovarajući).
- Izveštaj o fizičko-hemijskom ispitivanju ponuđenog rastvora prema zahtevima standarda SRPS EN 888:2004 – Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu, ne starije od 6 meseci.

Potrebna dokumentacija pri svakoj isporuci:

- Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (*Sl. glasnik RS 100/11* ili odgovarajući).
- Izveštaj laboratorije proizvođača sa podacima broja šarže i datumom proizvodnje.

Napomena: Postojeći rezervoar ima priključak sa navojem od 2". Ponuđač treba da obezbedi pretakanje rastvora u postojeći rezervoar prilikom isporuke. Na mestu isporuke nema postojeće pumpe za pretakanje. Rastojanje između priključka za pretakanje i puta je približno 3,5m.

Način isporuke:

Isporuka se vrši sukcesivno prema potrebi naručioca.

Ukupna količina isporučenog dobra će zavisiti od ugovorenog iznosa, dobro će se poručivati po potrebi naručioca.

Količina koja treba da se isporuči za vreme trajanja ugovora je 120 t.

Naručilac zadržava pravo da zatraži dokaze da izabrani ponuđač ispunjava napred navedene zakonske obaveze.

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

**treba da stoji:**

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

15. Naziv: Feri-hlorid
16. Formula:  $\text{FeCl}_3$
17. Koncentracija rastvora: 39,5-40,5%
18. Nerastvorne materije: <0,2%
19. pH rastvora: <1
20. Specifična težina na 20°C: 1,390-1,440  $\text{g/cm}^3$
21. Slobodna kiselost (kao HCl): <0.5%
22. Teški metali:
  - Arsen(As): <0,5 mg/kg
  - Kadmijum(Cd): <0,2 mg/kg
  - Hrom(Cr): 36,2 mg/kg
  - Živa(Hg): <0,02 mg/kg
  - Nikal(Ni): 31,64 mg/kg
  - Olovo(Pb): <1 mg/kg
  - Antimon(Sb): <0,5 mg/kg
  - Selen(Se): <0,5 mg/kg
  - Gvožđe(II): 0,33 % m/m
  - Mangan(Mn): 2% m/m
23. Rastvorljivost: U vodi potpuno rastvorno
24. Boja rastvora: braon-zelena do tamno braon
25. Tačka mržnjenja rastvora:  $\leq -18^\circ\text{C}$
26. Tačka ključanja rastvora:  $> +106^\circ\text{C}$
27. Miris radnog rastvora: karakterističan, blago nadražujući
28. Viskozitet radnog rastvora (20°C):  $\approx 10 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

Prilikom dostavljanja ponude, ponuđač je u obavezi da dostavi 1l uzorka rastvora  $\text{FeCl}_3$ , koji je predmet ponude. Naručilac zadržava pravo da analizira dostavljen uzorak, kako bi utvrdio da li odgovara predatoj specifikaciji. Ukoliko ponuđač ne dostavi uzorak, njegova ponuda će se smatrati neprihvatljivom. Dostavljeni uzorak se čuva za vreme trajanja ugovora radi upoređivanja sa isporučenim  $\text{FeCl}_3$ . Ukoliko se utvrdi da isporučeno dobro ne odgovara dostavljenom uzorku i priloženoj tehničkoj specifikaciji, naručilac priprema reklamacioni zapisnik u dva primerka, od kojih jedan šalje ponuđaču, a drugi zadržava za sebe. Ukoliko ponuđač ne izvrši zamenu dobrog odgovarajućim dobrom o svom trošku, naručilac zadržava pravo raskida ugovora.

### **Potrebna dokumentacija prilikom dostavljanja ponude:**

- Izveštaj o kvalitetu proizvoda od strane proizvođača (Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista, *Sl. glasnik RS 100/11*).
- Izveštaj o fizičko-hemijskom ispitivanju ponuđenog rastvora prema zahtevima standarda SRPS EN 888:2004 - ili odgovarajuće – Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu, ne starije od 6 meseci.

Potrebna dokumentacija pri svakoj isporuci:

- Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (*Sl. glasnik RS 100/11*).
- Izveštaj laboratorije proizvođača sa podacima broja šarže i datumom proizvodnje.

Napomena: Postojeći rezervoar ima priključak sa navojem od 2". Ponuđač treba da obezbedi pretakanje rastvora u postojeći rezervoar prilikom isporuke. Na mestu isporuke nema postojeće pumpe za pretakanje. Rastojanje između priključka za pretakanje i puta je približno 3,5m.

Način isporuke:

Isporučka se vrši sukcesivno prema potrebi naručioca.

Ukupna količina isporučenog dobra će zavisiti od ugovorenog iznosa, dobro će se poručivati po potrebi naručioca.

Količina koja treba da se isporuči za vreme trajanja ugovora je 120 t.

Naručilac zadržava pravo da zatraži dokaze da izabrani ponuđač ispunjava napred navedene zakonske obaveze.

**Napomena:** U skladu sa članom 71. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama, naručilac je u prikazanoj tehničkoj specifikaciji kod pozivanja na srpski ili **neki drugi standard** naveo reči „**ili odgovarajuće**“ jer nije mogao da opiše predmet nabavke na način da specifikacija bude dovoljno razumljiva ponuđačima.

*Ponuđač:* \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

Menja se konkursna dokumentacija na strani 29 od 67 – tako što **umesto:**

*OBRAZAC PONUDE*

Ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za javnu nabavku dobara – **Hemikalije za UPOV-**  
**partija 1- Polielektrolit, JN br. 46/15-2018**

Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prezime, i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail	

**2. Važenje ponude:** \_\_\_\_\_ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od  
Ponudu dajem: \_\_\_\_\_ dana otvaranja ponuda)

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

- a) samostalno
- b) sa podizvođačem

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) kao zajedničku ponudu:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- **Ponuđena cena:** \_\_\_\_\_ (dinara) bez PDV-a

- **Zahtev u pogledu kvaliteta:** Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.

**Rok isporuke:** za svaku sukcesivnu isporuku u roku do \_\_\_\_\_ dana od pismenog zahteva Naručioca. (*makimalno do 10 dana*).

Prilikom svake isporuke polielektrolita se dostavlja otpremnica, zapisnik o primopredaji i bezbedonosni list.

**Dinamika isporuke dobara:** Isporuka će se vršiti sukcesivno, prema količini i dinamici koju odredi Naručilac, od dana od dana prijema porudžbenice Naručioca

**treba da stoji:**

OBRAZAC PONUDE

Ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za javnu nabavku dobara – **Hemikalije za UPOV-partija 1- Polielektrolit**, JN br. 46/15-2018  
Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prezime, i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail	

**2. Važenje ponude:** \_\_\_\_\_ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda)

Ponudu dajem:

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) kao zajedničku ponudu:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- **Ponuđena cena:** \_\_\_\_\_ (dinara/eura) bez PDV-a

- **Zahtev u pogledu kvaliteta:** Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.

**Rok isporuke:** za svaku sukcesivnu isporuku u roku do \_\_\_\_\_ dana od pismenog zahteva Naručioca. (*makimalno do 10 dana*).

Prilikom svake isporuke polielektrolita se dostavlja otpremnica, zapisnik o primopredaji i bezbedonosni list.

**Dinamika isporuke dobara:** Isporuka će se vršiti sukcesivno, prema količini i dinamici koju odredi Naručilac, od dana od dana prijema porudžbenice Naručioca

Menja se konkursna dokumentacija na strani 41 od 67 – tako što **umesto:**

*OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI*

Ponudač: \_\_\_\_\_

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija "  
Subotica  
Trg Lazara Nešića 9/a  
24000 Subotica

**Hemikalije za preradu vode- partija 1- tečni hlor**

Rbr	NAZIV DOBRA	KOLIČINA	JEDINICA MERE	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
1	Polielektrolit	54	tona		
<b>2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a</b>					
<b>3. STOPA PDV-a</b> _____					
<b>4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)</b>					
<b>4. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU</b> (troškovi transporta, carine,špedicije itd).					

**Napomena:**

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponudači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

**treba da stoji:**

*OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI*

Ponudač: \_\_\_\_\_

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija "  
 Subotica  
 Trg Lazara Nešića 9/a  
 24000 Subotica

Rbr	NAZIV DOBRA	KOLIČINA	JEDINICA MERE	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
1	Polielektrolit	54	tona		
<b>2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a</b>					
<b>3. STOPA PDV-a _____</b>					
<b>4 .UKUPNO DINARA /EURA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)</b>					
<b>5. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU</b> (troškovi transporta, carine,špedicije itd).					

**Napomena:**

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponudači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.



Menja se konkursna dokumentacija na strani 44 od 67 – tako što **umesto:**

Član 2.

Sastavni deo ovog Ugovora je ponuda Prodavca broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine i tehnička specifikacija Prodavca data uz ponudu.

\_\_\_\_\_ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača).

Član 3.

Cena dobra data je ponudom koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_ **dinara bez PDV-a**, odnosno \_\_\_\_\_ **dinara sa PDV-om**.

Cenu utvrđenu ponudom Prodavac nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog Ugovora.

Ukoliko vrednost srednjeg kursa evra u dinarima poraste za više od 10% u odnosu na vrednost srednjeg kursa evra na dan zaključenja ugovora, cena dobara se može povećati najviše do iznosa povećanja vrednosti kursa evra.

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Kupac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

U slučajevima povećanja cena navedenim u ovom članu, ugovorne strane će zaključiti aneks ugovora, kojim će regulisati povećanje ugovorene vrednosti.

Član 4.

Kupac se obavezuje da Prodavcu isplati kupoprodajnu cenu: za svaku sukcesivnu isporuku u roku do 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

Plaćanje se vrši na tekući račun prodavca broj \_\_\_\_\_

Član 5.

Prodavac se obavezuje da Kupcu za vreme pravne snage ovog Ugovora isporuči dobra iz člana 1. ovog Ugovora u roku do \_\_\_\_\_ (maksimalno 10 (deset)) dana od prijema pismenog zahteva Kupca.

Član 6.

Mesto isporuke: fco Kupac.

Ugovorne strane su sporazumne da će se isporuka vršiti isključivo radnim danima (ponedeljak – petak) od 07,00 – 13,00 h, fco Kupac JKP „Vodovod i kanalizacija” - (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – ulica Aleksandrovi salaši bb, Subotica)

Ugovorne strane su saglasne da se istovar predmetnih dobara iz člana 1. ovog ugovora neće vršiti nakon 13,00 h radnim danima.

Dinamika isporuke: - sukcesivno po pismenoj narudžbi Kupca u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.

**treba da stoji:**

## Član 2.

Sastavni deo ovog Ugovora je ponuda Prodavca broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine i tehnička specifikacija Prodavca data uz ponudu.

\_\_\_\_\_ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača).

## Član 3.

Cena dobra data je ponudom koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_ **dinara/eura bez PDV-a**, odnosno \_\_\_\_\_ **dinara/eura sa PDV-om**.

Cenu utvrđenu ponudom Prodavac nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog Ugovora. Ukoliko vrednost srednjeg kursa evra u dinarima poraste za više od 10% u odnosu na vrednost srednjeg kursa evra na dan zaključenja ugovora, cena dobara se može povećati najviše do iznosa povećanja vrednosti kursa evra.

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Kupac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

U slučajevima povećanja cena navedenim u ovom članu, ugovorne strane će zaključiti aneks ugovora, kojim će regulisati povećanje ugovorene vrednosti.

## Član 4.

Kupac se obavezuje da Prodavcu isplati kupoprodajnu cenu: za svaku sukcesivnu isporuku u roku do 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

Plaćanje se vrši na tekući račun prodavca broj \_\_\_\_\_

## Član 5.

Prodavac se obavezuje da Kupcu za vreme pravne snage ovog Ugovora isporuči dobra iz člana 1. ovog Ugovora u roku do \_\_\_\_\_ (maksimalno 10 (deset)) dana od prijema pismenog zahteva Kupca.

## Član 6.

Mesto isporuke: fco Kupac.

Ugovorne strane su sporazumne da će se isporuka vršiti isključivo radnim danima (ponedeljak – petak) od 07,00 – 13,00 h, fco Kupac JKP „Vodovod i kanalizacija” - (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – ulica Aleksandrovi salaši bb, Subotica)

Ugovorne strane su saglasne da se istovar predmetnih dobara iz člana 1. ovog ugovora neće vršiti nakon 13,00 h radnim danima.

Dinamika isporuke: - sukcesivno po pismenoj narudžbi Kupca u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.

Menja se konkursna dokumentacija na strani 50 od 67 – tako što **umesto:**

*OBRAZAC PONUDE*

Ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za javnu nabavku dobara – **Hemikalije za UPOV-partija 2: Gvožđe hlorid**, JN br. 46/15-2018

Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prezime, i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail	

**2. Važenje ponude:** \_\_\_\_\_ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od  
Ponudu dajem: \_\_\_\_\_ dana otvaranja ponuda)

Ponudu dajem:

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) kao zajedničku ponudu:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- **Ponuđena cena:** \_\_\_\_\_ (dinara) bez PDV-a

**- Zahtev u pogledu kvaliteta:** Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.

**Mesto isporuke:** - fco Naručilac JKP „Vodovod i kanalizacija” - (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – ulica Aleksandrovi salaši bb, Subotica). Način isporuke definisan je u tehničkoj specifikaciji. Troškove isporuke predmetnih dobara snosi ponuđač i isti moraju biti sadržani u ponuđenoj ukupnoj ceni te se ne mogu naknadno fakturisati.

**Isporuka** isključivo radnim danima (ponedeljak – petak) od 07,00 – 13,00 h.

**Rok isporuke:** za svaku sukcesivnu isporuku u roku do \_\_\_\_\_ (maksimalno 10 dana) od pismenog zahteva Naručioća.

**treba da stoji:**

OBRAZAC PONUDE

Ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za javnu nabavku dobara – **Hemikalije za UPOV-partija 2: Gvožđe hlorid**, JN br. 46/15-2018

Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prezime, i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail	

**2. Važenje ponude:** \_\_\_\_\_ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od  
Ponudu dajem: \_\_\_\_\_ dana otvaranja ponuda)

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) kao zajedničku ponudu:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- **Ponuđena cena:** \_\_\_\_\_ (dinara/eura) bez PDV-a

- **Zahtev u pogledu kvaliteta:** Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.

**Mesto isporuke:** - fco Naručilac JKP „Vodovod i kanalizacija” - (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – ulica Aleksandrovi salaši bb, Subotica). Način isporuke definisan je u tehničkoj specifikaciji. Troškove isporuke predmetnih dobara snosi ponuđač i isti moraju biti sadržani u ponuđenoj ukupnoj ceni te se ne mogu naknadno fakturisati.

**Isporuka** isključivo radnim danima (ponedeljak – petak) od 07,00 – 13,00 h.

**Rok isporuke:** za svaku sukcesivnu isporuku u roku do \_\_\_\_\_ (maksimalno 10 dana) od pismenog zahteva Naručioća.

Menja se konkursna dokumentacija na strani 62 od 67 – tako što **umesto:**

*OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI*

Ponudač: \_\_\_\_\_

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija "  
Subotica  
Trg Lazara Nešića 9/a  
24000 Subotica

**Hemikalije za preradu vode- partija 2: feri sulfat**

Rbr	NAZIV DOBRA	KOLIČINA	JEDINICA MERE	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
1	Gvožđe hlorid	120	t		
2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a					
3. STOPA PDV-a _____					
4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)					
6. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU (troškovi transporta, carine, špedicije itd).					

**Napomena:**

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponudači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

**treba da stoji:**

*OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI*

Ponudač: \_\_\_\_\_

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija "  
 Subotica  
 Trg Lazara Nešića 9/a  
 24000 Subotica

Rbr	NAZIV DOBRA	KOLIČINA	JEDINICA MERE	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
1	Gvožđe hlorid	120	t		
<b>2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a</b>					
<b>3. STOPA PDV-a</b> _____					
<b>4. UKUPNO DINARA/EURA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)</b>					
<b>7. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU</b> (troškovi transporta, carine, špedicije itd).					

**Napomena:**

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

Menja se konkursna dokumentacija na strani 65 od 67 – tako što **umesto:**

#### Član 2.

Sastavni deo ovog Ugovora je ponuda Prodavca broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine i tehnička specifikacija Prodavca data uz ponudu.

- \_\_\_\_\_ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača).

#### Član 3.

Cena dobra data je ponudom koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_ **dinara bez PDV-a**, odnosno \_\_\_\_\_ **dinara sa PDV-om**.

Cenu utvrđenu ponudom Prodavac nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog Ugovora.

Ukoliko vrednost srednjeg kursa evra u dinarima poraste za više od 10% u odnosu na vrednost srednjeg kursa evra na dan zaključenja ugovora, cena dobara se može povećati najviše do iznosa povećanja vrednosti kursa evra.

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Kupac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

U slučajevima povećanja cena navedenim u ovom članu, ugovorne strane će zaključiti aneks ugovora, kojim će regulisati povećanje ugovorene vrednosti.

#### Član 4.

Kupac se obavezuje da Prodavcu isplati kupoprodajnu cenu: za svaku sukcesivnu isporuku u roku do 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

Plaćanje se vrši na tekući račun prodavca broj \_\_\_\_\_

#### Član 5.

Prodavac se obavezuje da Kupcu za vreme pravne snage ovog Ugovora isporuči dobra iz člana 1. ovog Ugovora u roku do \_\_\_\_\_ (maksimalno 10 (deset)) dana od prijema pismenog zahteva Kupca.

#### Član 6.

Mesto isporuke: fco Kupac.

Ugovorne strane su sporazumne da će se isporuka vršiti isključivo radnim danima (ponedeljak – petak) od 07,00 – 13,00 h, fco Kupac JKP „Vodovod i kanalizacija” - (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – ulica Aleksandrovi salaši bb, Subotica)

Ugovorne strane su saglasne da se istovar predmetnih dobara iz člana 1. ovog ugovora neće vršiti nakon 13,00 h radnim danima.

Dinamika isporuke: - sukcesivno po pismenoj narudžbi Kupca u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.

**treba da stoji:**

## Član 2.

Sastavni deo ovog Ugovora je ponuda Prodavca broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine i tehnička specifikacija Prodavca data uz ponudu.

- \_\_\_\_\_ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača).

## Član 3.

Cena dobra data je ponudom koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_ **dinara/eura bez PDV-a**, odnosno \_\_\_\_\_ **dinara/eura sa PDV-om**.

Cenu utvrđenu ponudom Prodavac nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog Ugovora.

Ukoliko vrednost srednjeg kursa evra u dinarima poraste za više od 10% u odnosu na vrednost srednjeg kursa evra na dan zaključenja ugovora, cena dobara se može povećati najviše do iznosa povećanja vrednosti kursa evra.

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Kupac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

U slučajevima povećanja cena navedenim u ovom članu, ugovorne strane će zaključiti aneks ugovora, kojim će regulisati povećanje ugovorene vrednosti.

## Član 4.

Kupac se obavezuje da Prodavcu isplati kupoprodajnu cenu: za svaku sukcesivnu isporuku u roku do 45 dana od dana ispostavljanja fakture.

Plaćanje se vrši na tekući račun prodavca broj \_\_\_\_\_

## Član 5.

Prodavac se obavezuje da Kupcu za vreme pravne snage ovog Ugovora isporuči dobra iz člana 1. ovog Ugovora u roku do \_\_\_\_\_ (maksimalno 10 (deset)) dana od prijema pismenog zahteva Kupca.

## Član 6.

Mesto isporuke: fco Kupac.

Ugovorne strane su sporazumne da će se isporuka vršiti isključivo radnim danima (ponedeljak – petak) od 07,00 – 13,00 h, fco Kupac JKP „Vodovod i kanalizacija” - (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – ulica Aleksandrovi salaši bb, Subotica)

Ugovorne strane su saglasne da se istovar predmetnih dobara iz člana 1. ovog ugovora neće vršiti nakon 13,00 h radnim danima.

Dinamika isporuke: - sukcesivno po pismenoj narudžbi Kupca u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije.



Menja se konkursna dokumentacija na strani 39 od 67 – tako što **umesto:**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

#### Partija 1: Tehnička specifikacija proizvoda:

1. Pojavni oblik: Kristalni prah
2. Hemijski sastav: Katjonski polielektrolit na bazi dimetilaminpropilakrilamida (DIMAPA)
3. Agregatno stanje suvog polielektrolita: Čvrsto
4. Nasipna težina: 640-680 kg/m<sup>3</sup>
5. Temperatura razgradnje: počinje na  $t > 75^{\circ}\text{C}$
6. Viskozitet (20°C): 850-950 mPa (0,5%tež), 80-100 mPas(0,1%tež.)
7. Aktivna materija:  $\geq 98\%$
8. Funkcionalni dodaci:  $\leq 2\%$
9. Nečistoće: monomer  $< 0,1\%$ tež.
10. Rstvorljivost u vodi (20°C): 0,1-0,5% tež.(rastvor)
11. Boja radnog rastvora: Bezbojna
12. Gustina rastvora (0,1%, pri 20°C): 0,7-0,8 g/cm<sup>3</sup>
13. Osobine rastvora: Postojanost pri različitim pH vrednostima, rastvor ne gubi karakteristike i posle 48 h (otpornost na hidrolizu pri stajanju)

Prilikom stručne ocene ponuda a nakon izvršenog bodovanja prvorangiran ponuđač će biti kontaktiran kako bi se izvršilo pogonsko testiranje ponuđenog dobra. Nakon izvršenog pogonskog testiranja sačinice se zapisnik koji će biti sastavni deo Izveštaja o stručnoj oceni ponuda.

Kvalitet:

#### **Neophodno je da ponuđač uz ponudu dostavi:**

1. Bezbednosni list – prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006
2. **Sertifikat o kvalitetu isporučenog polielektrolita – izdat od strane laboratorije proizvođača**
3. Analitički izveštaj ekotoksikološke analize rastvora prema GHS klasifikaciji hemijskih proizvoda kod test organizama *Daphnia magna*.

Kao dokaz se zahteva izveštaj ekotoksikološke analize rastvora ponuđenog proizvoda od strane akreditovane laboratorije da ponuđeni proizvod ne spada niti u jednu od kategorija akutne toksičnosti prema zahtevanoj klasifikaciji hemijskih proizvoda te da nije štetan za vodenu sredinu.

Dokaz o atoksičnosti ocedne vode, koja nastaje prilikom primene ponuđenog proizvoda na postrojenju za obezvodnjavanje mulja, na test organizam *Daphnia magna*. Izveštaj mora biti izdat od strane ovlaštene laboratorije po izboru ponuđača.

Izveštaj se mora odnositi na rastvor dobra koje je predmet javne nabavke.

Dokazi o netoksičnosti rastvora ponuđenog dobra i ocedne vode koja nastaje prilikom obezvodnjavanja su neophodni radi zaštite životne sredine, jer usled mogućih vanrednih okolnosti, postoji opasnost od ispiranja rastvora u vodenu sredinu sa postojećim ekosistemom, dok se ocedna voda prilikom procesa obezvodnjavanja mulja vraća u biološki bazen sa ekosistemom.

#### **Prilikom svake isporuke polielektrolita dostavi:**

1. Bezbednosni list – prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Izveštaj laboratorije proizvođača sa podacima broja šarže i datumom proizvodnje.

Način isporuke:

Isporuka se vrši sukcesivno po 3 000 kg, u džakovima od 25 kg, prema potrebi naručioca.

Količina koja treba da se isporuči za vreme trajanja ugovora je 54 t.

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

**treba da stoji:**

**Partija 1: Tehnička specifikacija proizvoda:**

14. Pojavni oblik: Kristalni prah
15. Hemijski sastav: Katjonski polielektrolit na bazi dimetilaminpropilakrilamida (DIMAPA)
16. Agregatno stanje suvog polielektrolita: Čvrsto
17. Nasipna težina: 640-680 kg/m<sup>3</sup>
18. Temperatura razgradnje: počinje na  $t > 75^{\circ}\text{C}$
19. Viskozitet (20°C): 850-950 mPa (0,5%tež), 80-100 mPas(0,1%tež.)
20. Aktivna materija:  $\geq 98\%$
21. Funkcionalni dodaci:  $\leq 2\%$
22. Nečistoće: monomer  $< 0,1\%$ tež.
23. Rstvorljivost u vodi (20°C): 0,1-0,5% tež.(rastvor)
24. Boja radnog rastvora: Bezbojna
25. Gustina rastvora (0,1%, pri 20°C): 0,7-0,8 g/cm<sup>3</sup>
26. Osobine rastvora: Postojanost pri različitim pH vrednostima, rastvor ne gubi karakteristike i posle 48 h (otpornost na hidrolizu pri stajanju)

Prilikom stručne ocene ponuda a nakon izvršenog bodovanja prvorangiran ponuđač će biti kontaktiran kako bi se izvršilo pogonsko testiranje ponuđenog dobra. Nakon izvršenog pogonskog testiranja sačinieće se zapisnik koji će biti sastavni deo Izveštaja o stručnoj oceni ponuda.

Kvalitet:

**Neophodno je da ponuđač uz ponudu dostavi:**

1. Bezbednosni list izdat od strane proizvođača – prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006
2. **Sertifikat o kvalitetu isporučenog polielektrolita – izdat od strane laboratorije proizvođača**
3. Analitički izveštaj ekotoksikološke analize rastvora prema GHS klasifikaciji hemijskih proizvoda kod test organizama *Daphnia magna*.

Kao dokaz se zahteva izveštaj ekotoksikološke analize rastvora ponuđenog proizvoda od strane akreditovane laboratorije da ponuđeni proizvod ne spada niti u jednu od kategorija akutne toksičnosti prema zahtevanoj klasifikaciji hemijskih proizvoda te da nije štetan za vodenu sredinu.

Dokaz o atoksičnosti ocedne vode, koja nastaje prilikom primene ponuđenog proizvoda na postrojenju za obezvodnjavanje mulja, na test organizam *Daphnia magna*. Izveštaj mora biti izdat od strane ovlaštene laboratorije po izboru ponuđača.

Izveštaj se mora odnositi na rastvor dobra koje je predmet javne nabavke.

Dokazi o netoksičnosti rastvora ponuđenog dobra i ocedne vode koja nastaje prilikom obezvodnjavanja su neophodni radi zaštite životne sredine, jer usled mogućih vanrednih okolnosti, postoji opasnost od ispiranja rastvora u vodenu sredinu sa postojećim ekosistemom, dok se ocedna voda prilikom procesa obezvodnjavanja mulja vraća u biološki bazen sa ekosistemom.

**Prilikom svake isporuke polielektrolita dostavi:**

1. Bezbednosni list izdat od strane proizvođača – prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006
2. Izveštaj laboratorije proizvođača sa podacima broja šarže i datumom proizvodnje.

Način isporuke:

Isporuka se vrši sukcesivno po 3 000 kg, u džakovima od 25 kg, prema potrebi naručioca. Količina koja treba da se isporuči za vreme trajanja ugovora je 54 t.

Ponuđač: \_\_\_\_\_  
 Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_  
 Mesto i datum: \_\_\_\_\_

**PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA IZMENJENE OBRASCE - dostavi uz svoju ponudu.**

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

Popović Daniel struk.el.inž. - predsednik komisije

*Popović Daniel*

