



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



# **KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:

## **IZGRADNJA OBJEKTA ZA DOHLORISANJE** **VODE**

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

JAVNA NABAVKA BROJ 45/28-2018

**Komisija je radila u sastavu:**

- Jurca Jožef dipl.inž.građ. \_\_\_\_\_
- Mamužić Zvonimir dipl.inž.građ. \_\_\_\_\_
- Lukić Karolina, mast.ekon. \_\_\_\_\_

**Septembar, 2018. godina**

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, br.14/2015 i br. 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica (broj 425/1-2015 od 07.10.2015. godine) i Izmene pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica (broj 412/1-2016 od 28.11.2016. godine), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 45/28-1-2018 od 21.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 45/28-2-2018 od 21.09.2018. godine, pripremljena je:

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**  
**za javnu nabavku radova broj 45/28-2018**

**Izgradnja objekta za dohlorisanje vode**

**u postupku javne nabavke male vrednosti**

1. Opšti podaci o nabavci
2. Podaci o predmetu nabavke
3. Vrsta, specifikacija, količina i opis radova, kvalitet, rok i mesto izvršenja radova
4. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost navedenih uslova
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
6. Izjava o ispunjenosti obaveznih uslova
7. Obrazac ponude
8. Obrasci, model ugovora

**\*Napomena:** konkursna dokumentacija ima 79 strana

Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po njoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu naručioca kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jer je naručilac u skladu sa članom 63 stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015,68/2015) dužan da sve izmene i dopune konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U slučaju da ponuđač ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac će odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

## 1. OPŠTI PODACI O NABAVCI

### - NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a , 24000 Subotica  
<http://www.vodovodsu.rs/>

### - PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

### - PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke broj 45/28-2018 su radovi: **Izgradnja objekta za dohlorisanje vode**

oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 Građevinski radovi  
45311200 Elektro-montažni radovi  
45240000 Radovi na izgradnji hidro-građevinskih objekata

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

### - REZERVISANA JAVNA NABAVKA

- nije rezervisana javna nabavka

### - ELEKTRONSKA LICITACIJA:

- nije elektronska licitacija

### - KONTAKT

Lukić Karolina, mast.ekon, e-mail: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs)

- PODACI O MESTU, NAČINU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

**Način i mesto podnošenja ponuda:**

Ponuđači podnose ponude u *zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično*, na adresu Naručioca:

*JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku br. 45/28-2018, Izgradnja objekta za dohlorisanje vode - NE OTVARATI!“.* Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

**Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:**

Rok za podnošenje ponuda je **03.10.2018.** godine do 09,00 časova.

**Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda:**

**Neblagovremenom** će se smatrati ponuda Ponuđača koja nije prispela Naručiocu do **03.10.2018.** godine u 09,00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

- OBAVEŠTENJE O MESTU, DANU I SATU OTVARANJA PONUDA, KAO I VREMENU I NAČINU PODNOŠENJA OVLAŠĆENJA

**Mesto, dan i sat otvaranja ponuda:**

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će *otvoriti javno* dana **03.10.2018. godine u 09.30 časova**, u kancelariji Službe javnih nabavki na drugom spratu u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

**Vreme i način podnošenja ovlašćenja:**

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svojstvo predstavnika dokazuju predajom *ovlašćenja* za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti izdato u pismenoj formi, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ovlašćenje se predaje komisiji za javnu nabavku neposredno pred početak postupka javnog otvaranja ponuda.

- OBAVEŠTENJE O ROKU U KOME ĆE NARUČILAC DONETI ODLUKU O DODELI UGOVORA

Odluka o dodeli ugovora, sa obrazloženjem, doneće se u roku od **10 (deset) dana** od dana javnog otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, u roku od **3 (tri) dana** od dana njenog donošenja.

## 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

### 1. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

### 2. Predmet javne nabavke broj **45/28-2018** su radovi: **Izgradnja objekta za dohlorisanje vode**

oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 Građevinski radovi  
45311200 Elektro-montažni radovi  
45240000 Radovi na izgradnji hidro-građevinskih objekata

### 3. Nabavka nije oblikovana u partije.

## 3. VRSTA, SPECIFIKACIJA, KOLIČINA I OPIS RADOVA, KVALITET, ROK IZVRŠENJA I PLAĆANJA, MESTO IZVOĐENJA RADOVA, GARANTNI ROK

Vrsta, specifikacija, količina i opis radova koja su predmet javne nabavke, detaljno su prikazani u obrascu broj 8. Tehnička specifikacija

Mesto izvođenja radova: **Subotica, ulica 51. Divizije**

Rok započinjanja radova: **u roku do 2 (dva) dana po potpisivanju ugovora.**

Rok izvršenja radova: **50 dana od dana započinjanja radova.**

Način plaćanja : avans 40% nakon potpisivanja ugovora i dobijanja bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja 15 dana nakon dobijanja finansijskih sredstava od Grada Subotice. Preostali deo prema okončanoj situaciji u roku do 45 kalendarskih dana od dana ispostavljenosti i overene situacije.

- Garantni rok za kvalitet radova iznosi 2 godine od dana primopredaje radova između Izvođača radova i Naručioca, što će se konstatovati zapisnikom.
- Kvalitet: Ponuđač - izvođač radova je dužan da radove izvede kvalitetno, i u svemu prema definisanim uslovima iz tehničke specifikacije, pravilima struke i važećim tehničkim normativima i zakonskim propisima za ovakvu vrstu radova.

#### 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosioc ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 17, 18 i 19 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 86/2015), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

##### **I - OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN**

**1) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar**

**Dokaz za pravna lica:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Dokaz za preduzetnike:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

*Napomena: Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.*

**2) Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare**

**Dokaz za pravna lica:**

1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi **sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica**, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. **Napomena:** Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti **I UVERENJE VIŠEG SUDA** na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita.

2) **izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu;**

S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

3) **uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.**

Ako je **više zakonskih zastupnika** - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

( dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

**Dokaz za preduzetnike:** - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. (ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Dokaz za fizička lica:** - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. (ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**3) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospеле poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.**

**Dokaz za pravna lica:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

**Dokaz za preduzetnike:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

**Dokaz za fizička lica:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

*Napomena: Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji.*

Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

**4. Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.**

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosioc ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

## ***II – DODATNI USLOVI - Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76. ZJN***

Dodatni uslovi za učešće određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015).

Ispunjenost dodatnih uslova određenih u skladu sa članom 76. Zakona podnosioc ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Za predmetnu javnu nabavku Naručilac zahteva sledeće dodatne uslove :

### **I. Kadrovski kapacitet:**

Naručilac utvrđuje minimum potrebnog kadrovskog kapaciteta koji ponuđač mora da ispuni da bi ponuda bila ispravna:

- 1 građevinski inženjer sa licencom 410 ili 411
  - 1 građevinski inženjer sa licencom 414
  - 1 mašinski inženjer sa licencom 430
  - 1 elektro inženjer sa licencom 450 ili 453
  - 1 građevinski tehničar
  - 1 monter-instalater
  - 1 bravar
  - 1 varioc
- 1 lice, koje poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednostii zdravlja na radu izdato od strane Ministarstva rada Republike Srbije

Ponuđač se **obavezuje da će odgovorni izvođač radova** čiju licencu dostavi uz ponudu biti angažovan na izvođenju radova, koji su predmet ove javne nabavke tokom celog roka izvršenja ugovora. Ponuđač je dužan da, tokom realizacije ugovora za ovu javnu nabavku, za svaku vrstu radova obezbedi odgovarajuće izvršioce.

### **Dokazuje se:**

1)Ponuđač će dokazati Naručiocu da su gore navedena lica u stalnom radnom odnosu kod Ponuđača na osnovu podataka iz radno pravnog odnosa koje mogu da pribave od Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje (**dostava fotokopije „MA“ obrazaca) ili na osnovu Uverenja koje izdaje filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.** Ako lica nisu u stalnom radnom odnosu dokazi su: fotokopije ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 12 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku.

2) fotokopije traženih licenci sa potvrdom o važenju koju izdaje Inženjerska komora Srbije

3) fotokopija važećeg atesta za varioca, koji nije stariji od 6 (šest) meseci izdat od strane nadležne ustanove. Naručilac nije precizirao nadležnu ustanovu koja izdaje ateste za varioce jer ih na teritoriji RS ima više.

### **II. Poslovni kapacitet**

Naručilac utvrđuje minimum potrebnog poslovnog kapaciteta koji ponuđač mora da ispuni da bi ponuda bila ispravna:

-da je prethodnoj godini računajući od dana raspisivanja javne nabavke izveo radove na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji ili održavanju postrojenja za preradu vode u vrednosti od 10.000.000 din bez PDV-a

- da je prethodnoj godini računajući od dana raspisivanja javne nabavke izvršio nabavku i ugradnji hidromašinske opreme u vrednosti od minimum 4.000.000,00 RSD bez PDV



**Napomena:** radovi mogu biti otpočeti i pre zahtevanog perioda ali Okončana situacija ili Računi moraju biti u zahtevanom periodu

**Dokaz:**

- 1) fotokopije prvih stranica okončanih situacija, koje su overene od strane naručioca, stručnog nadzora i izvođača – minimalno za 1 posao,
- 2) fotokopija ugovora o izgradnji kanalizacione mreže – minimalno za 1 posao.
- 3) potvrde naručioca o kvalitetnoj realizaciji izvršenog (minimumi su gore definisani)

### **III. Tehnički kapacitet – Dovoljnim tehničkim kapacitetom se smatra:**

**a) ako ponuđač raspolaže** minimalno sledećom opremom:

- 1 kamion minimalne nosivosti preko 10 t
- 2 dostavna vozilo nosivosti minimum 450 kg
- 2 kombinovane mašine snage minimalne 64 kW
- 1 vibronabijač
- 1 mašina za elektrofuziono varenje

**Dokazuje se:**

- 1) dokaz o vlasništvu /zakupu-fotokopija knjigovodstvene kartice osnovnog sredstva ili fotokopija popisne liste inventara ili fotokopija ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu ili drugi dokaz kojim je moguće potvrditi vlasništvo/zakup. (dovoljno je dostaviti jedan od napred navedenih dokaza za svaku poziciju zahtevane opreme). Potrebno je markerom obeležiti svu navedenu opremu na popisnoj listi inventara ili listi osnovnih sredstava.

(Napomena: ugovor o zakupu, lizingu, treba da se odnosi na vremenski period najmanje do 31.12.2018. godine)

**b) da Ponuđač poseduje** Potvrdu – Autorizaciju proizvođača vertikalnih višestepenih centrifugalnih pumpi da je ovlašćen za predmetnu JN da nudi i ugradi predmetne pumpe sa garancijom u trajanju od 2 godine.  
Ponuđač za ponuđenu opremu-frekventni regulatori,pumpne agregate-treba da naznači ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije.

**Dokazuje se:**

Potvrda - autorizacija proizvođača vertikalnih višestepenih centrifugalnih pumpi koja se odnosi na predmetnu JN.

### **Način dostavljanja dokaza:**

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač **može** da dokazuje dostavljanjem Izjave (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 21. Konkursne dokumentacije), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 21. Konkursne dokumentacije) mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem,** ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (*Obrazac izjave podizvođača*, strana 21. i 22. Konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. stav 1. tačka 1. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Registar ponuđača je dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi iz člana 77. stav 1. tačka 1, 2. i 4. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveriti da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

U slučaju sumnje u istinitost dostavljenih podataka, naručilac zadržava pravo provere na osnovu relevantnih dokaza. Ukoliko naručilac utvrdi da je ponuđač prikazivao neistinite podatke ili da su dokumenta lažna, ponuda tog ponuđača će se smatrati neprihvatljivom i biće odbijena.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

**U delu ispunjenosti dodatnih uslova iz člana 76. ZJN potrebno je priložiti fotokopije traženih dokumenata.**

## 5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

### 1. Podaci o jeziku na kojem mora da bude sastavljena ponuda

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku.

U skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), ponuda se može dostaviti i na stranom jeziku u delu koji se odnosi na dokazivanje ponuđenih tehničkih karakteristika, kvaliteta i tehničku dokumentaciju, i to na engleskom jeziku.

Naručilac zadržava pravo da, ukoliko u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik odredi ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog dela ponude, koji treba da bude overen od strane sudskog tumača. U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.

### 2. Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena

Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuđač, na originalnim obrascima i modelu ugovora.

Ponuđač dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuđač dostavi više ponuda, sve ponude tog ponuđača biće odbijene kao neispravne.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv ponuđača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 75 st.1. Tačka 5 ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, na način određen čl.77. Zakona.

Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz čl.75.st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz čl. 75 st.1 tač. 5 ovog Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke propisane čl.81.st.4. Zakona.

**Poželjno je da svi dokumenti, podneti u ponudi, budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni,** tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozima, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Ponuđač podnosi ponudu u zapečaćenoj kovrti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata.

Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj kovrti na adresu naručioca – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Upravna zgrada, II sprat Služba javnih nabavki, sa obaveznom naznakom na licu kovrte: „**Ne otvarati – Izgradnja objekta za dohlorisanje vode**“- JN broj 45/28-2018, poštom ili lično na adresu naručioca. Na poleđini kovrte obavezno navesti pun naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača kao i ime osobe za kontakt i e-mail.

Naručilac će sve neblagovremene ponude nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neotvorene vratiti ponuđaču, sa naznakom na kovrti ponude da je neblagovremena.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca nakon isteka roka određenog u pozivu i konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će odbiti sve neodgovarajuće ponude i neprihvatljive ponude.

## **BITNI NEDOSTACI PONUDE SU:**

- 1) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće
- 2) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove (u slučaju kada su dodatni uslovi propisani konkursnom dokumentacijom)
- 3) ukoliko ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja (u slučaju kada je ono zahtevano kao obavezni sadržaj ponude)
- 4) ukoliko je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog
- 5) ukoliko ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama

**Blagovremena ponuda** je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda.

**Odgovarajuća ponuda** je ponuda koja je blagovremena, i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije .

**Prihvatljiva ponuda** je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

### **3. Naručilac će ponudu odbiti ako:**

Biće odbijene sve neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

### **4. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač ponudu može podneti za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan po partijama**

Ova nabavka nije oblikovana u istovrsne celine (partije).

### **5. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama**

Ponuda sa varijantama nije dopuštena.

### **6. Način izmene, dopune i opoziva ponude**

Ponuđač može da izmeni, dopuni ili povuče ponudu pisanim obaveštenjem pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima.

Način obračuna cene u slučaju izmene ponude kroz izmenu cene, vršiće se korekcijom ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama, na način linearne korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon izvršene izmene ponude.

Svako obaveštenje o izmenama, dopunama ili povlačenju ponude biće pripremljeno, označeno i dostavljeno sa oznakom na koverti:

**„Izmena ponude za javnu nabavku – Izgradnja objekta za dohlorisanje vode , JN br 45/28-2018 - NE OTVARATI” ili**

**„Dopuna ponude za javnu nabavku - Izgradnja objekta za dohlorisanje vode , JN br 45/28-2018 - NE OTVARATI” ili**

**„Opoziv ponude za javnu nabavku – Izgradnja objekta za dohlorisanje vode , JN br 45/28-2018 - NE OTVARATI” ili**

**„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – Izgradnja objekta za dohlorisanje vode , JN br 45/28-2018 - NE OTVARATI”.**

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti nazivi adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

**7. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač**

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

**8. Ponuda sa podizvođačem**

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru

Ponuđač je dužan da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Naručilacu ovom postupku ne predviđa primenu odredbi stava 9. i 10. člana 80. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac 3 –Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Sve obrasce u ponudi potpisuje i overava ponuđač, izuzev obrasca 3-koji popunjava, potpisuje i overava podizvođač u svoje ime.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

**9. Zajednička ponuda**

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispunji obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispunji ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

**Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:**

- 1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
- 2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Ponudāči koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naruĉiocu.

#### **10. Zahtevi u pogledu naĉina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude**

Mesto izvođenja radova: **Subotica, ulica 51. Divizije**

Rok zapoĉinjanja radova: **u roku do 2 (dva) dana po potpisivanju ugovora.**

Rok izvršenja radova: **50 dana od dana zapoĉinjanja radova.**

Naĉin plaćanja : avans 40% nakon potpisivanja ugovora i dobijanja bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja 15 dana nakon dobijanja finansijskih sredstava od Grada Subotice. Preostali deo prema okonĉanoj situaciji u roku do 45 kalendarskih dana od dana ispostavljene i overene situacije.

Garantni rok za kvalitet radova iznosi 2 godine od dana primopredaje radova između Izvođaĉa radova i Naruĉioca, što će se konstatovati zapisnikom.

Kvalitet: Ponuđaĉ - izvođaĉ radova je dužan da radove izvede kvalitetno, i u svemu prema definisanim uslovima iz tehniĉke specifikacije, pravilima struke i važećim tehniĉkim normativima i zakonskim propisima za ovakvu vrstu radova.

#### **Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od **60 (šezdeset) dana** od dana otvaranja ponude.

U sluĉaju isteka roka važenja ponude, naruĉilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđaĉa produženje roka važenja ponude.

Ponuđaĉ koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

#### **11. Valuta i naĉin na koji mora biti navedena i izraženā cena u ponudi**

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uraĉunatim svim troškovima koje ponuđaĉ ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost. Ukoliko je ponuđaĉ obveznik PDV-a i ukoliko su radovi iz oblasti graĉevinarstva definisani Pravilnikom o utvrĉivanju dobara i usluga iz oblasti graĉevinarstva za svrhu odreĉivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015) ponuđaĉ u Obrascu strukture cene ne iskazuje PDV.

U cenu je uraĉunata cena svih pripadajućih troškova (troškovi materijala, transporta itd).

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako ponuĉena cena ukljuĉuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđaĉ je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, naruĉilac će postupiti u skladu sa ĉlanom 92. Zakona.

#### **12. Podaci o vrsti, sadržini, naĉinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđaĉa**

**Ponuđaĉ je dužan da u sklopu svoje ponude dostavi obavezujuće original pismo o namerama poslovne banke da izda bankarske garancije.**

- 1) Ponuđač se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora Naručiocu preda sredstvo finansijskog obezbeđenja: **Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja** koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv.

Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om i koja mora trajati najmanje 30 dana duže od datuma isporuke opreme u vrednosti isplaćenog avansa. Garancija mora biti безусловna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancije moraju biti u potpunosti usaglašeni sa Konkursnom dokumentacijom.

Naručilac ne može isplatiti avans pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

- 2) Ponuđač se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora Naručiocu preda sredstvo finansijskog obezbeđenja: **Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla** koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca, u iznosu od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od ugovorenog roka za završetak radova, s tim da eventualni produžetak roka za završetak radova ima za posledicu i produženje roka važenja garancije, za isti broj dana za koji će biti produžen i rok za završetak radova.

Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom i u slučaju kada se steknu uslovi za jednostrani raskid ugovora od strane Naručioca.

- 3) Ponuđač se obavezuje da Naručiocu istovremeno sa zapisnikom o primopredaji izvedenih radova preda **Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku**, koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca radova, u iznosu od 5% od ukupne ugovorene vrednosti izvedenih radova bez PDV- a, sa rokom trajanja koji je 5 (pet) dana duži od isteka garantnog roka.

Ako Ponuđač podnosi bankarske garancije strane banke, te banke moraju imati kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Svi troškovi oko pribavljanja bankarskih garancija padaju na teret Izvođača radova.

U slučaju da Ponuđač ne ispuni preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, Naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane Ponuđača.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će bankarske garancije biti vraćene.

**Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja u rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručilac će ugovor raskinuti i ima pravo potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obaveze ponuđača.**

### **13. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača**

Naručilac ne zahteva gore navedeno.

**14. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštitni životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci**

- Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede (internet adresa [www.poreska.uprava.gov.rs](http://www.poreska.uprava.gov.rs))
- Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine (internet adresa [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs)) i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (internet adresa [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs))
- Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike (internet adresa [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs))

**15. Zaštita podataka**

Naručilac je dužan da:

- čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;
- odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;
- čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica i ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

**16. Dodatne informacije i pojašnjenja kod naručioca**

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva objaviti odgovor na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na sledeću adresu naručioca: JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku radova: **Izgradnja objekta za dohlorisanje vode** , JN broj 45/28-2018, na faks: 024/557-700 ili putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs).

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs) ili putem faksa (024/557-700) radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs) ili putem faksa (024/557-700) radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.



Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: [javne.nabavke@vodovodsu.rs](mailto:javne.nabavke@vodovodsu.rs) ili putem faksa (024/557-700) u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h.

**Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.**

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

## **17. Izmena Konkursne dokumentacije**

Naručilac može da izvrši izmenu konkursne dokumentacije. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponude izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja te izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Sve izmene, objavljene na napred navedeni način i u napred navedenom roku, predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ako su učinjene u pisanoj formi.

U slučaju izmene ili dopune konkursne dokumentacije od strane naručioca, osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

## **18. Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke**

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

## **19. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude**

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je **najniža ponuđena cena** pod jednakim uslovima za sve ponuđače.

## **20. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom**

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji bude izabran slučajnim izborom – putem žreba. Naručilac će pismenim putem obavestiti ponuđače koji imaju istu ponuđenu cenu, o mestu i vremenu održavanja žreba. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u jednu posudu odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

## **21. Prednost za domaće ponuđače**

Prednost za domaće ponuđače biće ostvarena u skladu sa članom 86. Zakona. U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu domaćeg ponuđača pod uslovom da njegova ponuđena cena nije veća od 5% u odnosu na najnižu ponuđenu cenu stranog ponuđača.

## **22. Negativna referenca**

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u postupku javne nabavke:

- 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona;
- 2) učinio povredu konkurencije;
- 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
- 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz navedenog može biti:

- 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
- 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
- 3) isprava o naplaćenju ugovornoj kazni;
- 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- 5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;
- 6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- 7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
- 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) člana 82. Zakona, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan.

## **23. Obaveštenje o naknadi za korišćenje patenata i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine**

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

## **24. Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke I koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

**Zahtev za zaštitu prava se dostavlja mejlom (javne.nabavke@vodovodsu.rs), neposredno ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.**

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00 h.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

**1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:**

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. \* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; ..... [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN .... [navesti redni broj javne nabavke];

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

**2. Nalog za uplatu**, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

**3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor**, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

**4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije**, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

## **25. Obaveštenje o roku za zaključenje ugovora**

**Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.**

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

### **Izmene tokom trajanja ugovora**

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac može nakon zaključenja ugovora bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova ponuđač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti odgovorno lice Naručioca.

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca I zaključenja aneksa ugovora ponuđač će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz tehničke specifikacije usvojene ponude ponuđača za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% u skladu sa Posebnim uzansama o građenju, neće uticati na produžetak roka završetka radova.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojave nepredviđeni radovi ponuđač je dužan da zastane sa radovima I obavesti odgovorno lice naručioca. Za nepredviđene radove će se u skladu sa članom 36. Zakona o javnim nabavkama sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Ako naručilac namerava da izmeni ugovor o javnoj nabavci dužan je da donese odluku o izmeni ugovora koja sadrži podatke u skladu sa Prilogom 3L ZJN.

Neće se smatrati izmenom ugovora ispravka računskih i drugih tehničkih grešaka u ugovoru.

## **26. Odbijanje ponude i obustava postupka javne nabavke**

Naručilac će **odbiti** ponudu ako:

- 1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
- 2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
- 3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
- 4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
- 5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama naručilac donosi odluku o **obustavi** postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

Naručilac će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti, posebno navodeći razloge obustave postupka i uputstvo pravnom sredstvu i objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Naručilac će u odluci o obustavi postupka javne nabavke odlučiti o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

**Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS,, broj 124/2012, 14/2015, 68/2015).**

**6. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U  
POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75. ZJN**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

**I Z J A V U**

Ponuđač \_\_\_\_\_ [navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke male vrednosti – **Izgradnja objekta za dohlorisanje vode**, JN broj **45/28-2018**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
- 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
- 3) Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (*ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji*) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: \_\_\_\_\_

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_

***Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN.***

***Napomena: Izjava se može isfotokopirati za svakog učesnika iz grupe ponuđača i kao takva dostaviti uz ponudu sa potpisom i pečatom za svakog učesnika iz grupe ponuđača.***

**OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA**  
**O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75.**  
**ZJN**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

**I Z J A V U**

Podizvođač \_\_\_\_\_ [*navesti naziv podizvođača*] u postupku javne nabavke male vrednosti – **Izgradnja objekta za dohlorisanje vode**, JN broj **45/28-2018**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
- 2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
- 3) Podizvođač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (*ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji*) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Podizvođač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

M.P.

Podizvođač:

\_\_\_\_\_

**Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.**

## 7. OBRAZAC PONUDE

### 1. Opšti podaci o Ponuđaču:

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Adresa i sedište ponuđača: \_\_\_\_\_

Matični broj ponuđača: \_\_\_\_\_

Šifra delatnosti: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: \_\_\_\_\_

Telefon – telefaks: \_\_\_\_\_

Elektronska pošta: \_\_\_\_\_

Poreski broj ponuđača: \_\_\_\_\_

Broj tekućeg računa: \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora: \_\_\_\_\_

**2. Važenje ponude:** \_\_\_\_\_ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda)

### 3. Podaci koji su relevantni za zaključenje ugovora:

#### Ponudu podnosim:

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) SAMOSTALNO

b) SA PODIZVOĐAČEM:

1. \_\_\_\_\_  
(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- Ponuđena cena: \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a

Mesto izvođenja radova: **Subotica, ulica 51. Divizije**

Rok započinjanja radova: **u roku do 2 (dva) dana po potpisivanju ugovora.**

Rok izvršenja radova: **50 dana od dana započinjanja radova.**

Način plaćanja : avans 40% nakon potpisivanja ugovora i dobijanja bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja 15 dana nakon dobijanja finansijskih sredstava od Grada Subotice. Preostali deo prema okončanoj situaciji u roku do 45 kalendarskih dana od dana ispostavljenе i overene situacije.

Garantni rok za kvalitet radova iznosi 2 godine od dana primopredaje radova između Izvođača radova i Naručioca, što će se konstatovati zapisnikom.



- Kvalitet: Ponuđač - izvođač radova je dužan da radove izvede kvalitetno, i u svemu prema definisanim uslovima iz tehničke specifikacije, pravilima struke i važećim tehničkim normativima i zakonskim propisima za ovakvu vrstu radova.

- Za izvršenje javne nabavke angažujemo ( \_\_\_\_\_ ) podizvođača (upisati broj podizvođača)

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču je \_\_\_\_\_ %.

Napomena: *Obrazac ponude Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u ovom obrascu navedeni.*

*Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.*

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

## 8. OBRASCI I MODEL UGOVORA

### Obrazac 1.

Podaci o ponuđaču

1. Koji nastupa samostalno
2. Koji nastupa sa podizvođačem
3. Ovlašćenog člana grupe ponuđača  
(zaokružiti)

<b>NAZIV PONUĐAČA</b>	
<b>SEDIŠTE PONUĐAČA</b>	
<b>ADRESA SEDIŠTA PONUĐAČA</b>	
<b>MATIČNI BROJ</b>	
<b>PIB</b>	
<b>RAČUN</b>	
<b>ODGOVORNO LICE - direktor</b>	
<b>OSOBA ZA KONTAKT</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)</b>	

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

PONUĐAČ

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Poptis ovlašćenog lica

M.P.

**Obrazac 2.**

**IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA  
(SPISAK PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)**

Za realizaciju javne nabavke angažovaćemo sledeće podizvođače

<b>R.br.</b>	<b>NAZIV PODIZVOĐAČA</b>	<b>VRSTA RADOVA KOJE NUDI</b>	<b>% UČEŠĆE PODIZVOĐAČA</b>
1			
2			
3			

Datum: \_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

**Obrazac 3.**

**OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU**

<b>NAZIV PODIZVOĐAČA</b>	
<b>SEDIŠTE PODIZVOĐAČA</b>	
<b>ADRESA SEDIŠTA PODIZVOĐAČA</b>	
<b>MATIČNI BROJ</b>	
<b>PIB</b>	
<b>RAČUN</b>	
<b>ODGOVORNO LICE - direktor</b>	
<b>OSOBA ZA KONTAKT</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)</b>	

**NAPOMENA: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA ZA SVAKOG PODIZVOĐAČA.**

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

**Obrazac 4.**

**IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU**

Izjavljujemo da nastupamo kao Grupa ponuđača za javnu nabavku radova br. **45/28-2018 – Izgradnja objekta za dohlorisanje vode** , u postupku javne nabavke male vrednosti.

Ovlašćujemo člana Grupe \_\_\_\_\_  
da u ime i za račun ostalih članova Grupe istupa pred naručiocem.

<b>Pun naziv i sedište člana grupe</b>	<b>Vrsta radova koje nudi</b>	<b>Učešće člana grupe u ponudi (%)</b>	<b>Potpis odgovornog lica i pečat člana grupe</b>
Ovlašćeni član			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

**Obrazac 5.**

**OPŠTI PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA**

<b>NAZIV ČLANA GRUPE PONUĐAČA</b>	
<b>SEDIŠTE ČLANA GRUPE PONUĐAČA</b>	
<b>ADRESA ČLANA GRUPE PONUĐAČA</b>	
<b>MATIČNI BROJ</b>	
<b>PIB</b>	
<b>RAČUN</b>	
<b>ODGOVORNO LICE - direktor</b>	
<b>OSOBA ZA KONTAKT</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)</b>	

**NAPOMENA: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA ZA SVAKOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA.**

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum

\_\_\_\_\_  
Ime i prezime ovlašćenog lica

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica

M.P.

**NAPOMENA:** Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

## Obrazac 6.

### OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač \_\_\_\_\_ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

Red. br.	Vrsta troška	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	<b>U K U P N O:</b>		

#### **NAPOMENA:**

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

***Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.*

**Obrazac 7.**

**IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI**

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015,68/2015) dajemo sledeću

**IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je ponuda podneta nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovnim licima.

Izjava je data za potrebe postupka javne nabavke male vrednosti – nabavka radova - **Izgradnja objekta za dohlorisanje vode** , br. javne nabavke **45/28-2018**.

***Napomena:*** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.

***Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,*** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

\_\_\_\_\_  
Mesto

\_\_\_\_\_  
Datum

M.P.

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlašćenog lica



**Obrazac 8.****TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

<b>R br.</b>	<b>Opis radova</b>	<b>Jed. mere</b>	<b>Količina</b>	<b>Jedinična cena</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Napomena</b>
	<b>PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE</b>					
	<b>1. HIDROMAŠINSKA OPREMA</b>					
1.	Nabavka, transport i ugradnja centrifugalne višestepene pumpe, od proizvođača GRUNDFOS LENNTECH, tip CR 32-2, PN 16 bara (ili odgovarajuća pumpa od drugog proizvođača). Pumpa je sa frekventnom regulacijom (frekventni regulator je predmet elektro projekta).					
	<i>hidraulički podaci</i> protok: 30 m <sup>3</sup> /h (8,33 l/s) visina dizanja: 29,5 m broj obrtaja: 2900 min-1					
	<i>dimenzije</i> visina: 947 mm prečnik: 220 mm broj jedinica: 1 prečnik usisa : DN 65 prečnik potisa : DN 65 težina: 81,9 kg					
	<i>podaci o motoru</i> nominalna snaga P2: 4 kW nominalni broj obrtaja: 2900 min-1 nominalni napon: 3x400 V, 50 Hz maks. struja: 7,9 A stepen zaštite: IP 55					
	Obračun po komadu ugrađene pumpe sa svim pratećim radovima i potrošnim materijalima na postavljanju, nakon probnog rada sa isporučenom tehničkom dokumentacijom (atest i uputstvo).	kom	2			

2.	Nabavka, transport i ugradnja centrifugalne višestepenepumpe, od proizvođača GRUNDFOS LENNTECH, tip CR 10-3, PN 16 bara (ili odgovarajuća pumpa od drugog proizvođača). Pumpa je sa frekventnom regulacijom (frekventni regulator je predmet elektro projekta).					
	<i>hidraulički podaci</i> protok: 10 m <sup>3</sup> /h (2,8 l/s) visina dizanja: 23,1 m broj obrtaja: 2900 min-1					
	<i>dimenzije</i> visina: 628 mm prečnik: 141 mm broj jedinica: 1 prečnik usisa : 1 1/2 " prečnik potisa : 1 1/2 " težina: 40 kg					
	<i>podaci o motoru</i> nominalna snaga P2: 1,1 kW nominalni broj obrtaja: 2900 min-1 nominalni napon: 3x400 V, 50 Hz maks. struja: 2,5 A stepen zaštite: IP 55					
	Obračun po komadu ugrađene pumpe sa svim pratećim radovima i potrošnim materijalima na postavljanju, nakon probnog rada sa isporučenom tehničkom dokumentacijom (atest i uputstvo).	kom	1			
3.	Nabavka, transport i montaža elektromagnetnog merača protoka sa prirubničkom vezom Enderss+Hauser Promag 10 L (ili odgovarajući od drugog proizvođača). Jediničnom cenom obuhvatiti kompletnu ugradnju merača.					
	Karakteristike merača protoka:					
	nazivni prečnik DN 100 NP 16					
	priključak prirubnice prema EN 1092-1 (DIN2501) ili odgovarajuće čelik ST 37.2, Zn/Al - obloga					

	kućište liveni aluminijum, obložen					
	dimenzije uređaja prema DVGW standardu					
	unutrašnja obloga senzora poliuretan- PU					
	elektrode prohrom 1.4435					
	opseg temperatura od -20 do 90° C					
	stepen spoljne zaštite IP67					
	displej 2-linijski LCD - displej sa testerima za parametrisanje, pokazivanje trenutni protok i kumulativni protok					
	tačnost +/- 0,5%					
	ulaz/izlaz-analogni 0/4...20 mA					
	HART komunikacija					
	impulsni/frekventni open collector, programabilan kao statusni izlaz					
	napajanje 85-250V, 50/60 Hz					
	opseg merenja 2,42-78,3 l/s (pri v = 0,3 odnosno 10 m/s)					
	Obračun po kompletu montiranog merača protoka.	kom	1			
4.	Nabavka, transport i montaža statičkog mešača Sulzer CompaXTM (ili odgovarajući od drugog proizvođača). Jediničnom cenom obuhvatiti kompletnu ugradnju mešača.					
	Obračun po komadu montiranog elementa.					
	DN 150 mm	kom	1			
5.	Nabavka, transport i montaža hidroforske posude sa izmenjivom membranom, serije AS-AC zapremine 25 l sa priključkom 1" (ili odgovarajući). Jediničnom cenom obuhvatiti i Č.C. 1" sa SN (Č.4574) dužine 100 mm sa mufom i kuglasti ventil 1" UN.					
	Obračun po komadu montiranog elementa.	kom	1			

6.	Nabavka, transport i montaža cevne armature. Cevna armatura je od duktil liva (EN545), sa prirubicama PN10 - nazivnog pritiska 10 bara (EN1092-2), sa antikoroziivnom zaštitom: unutrašnjom i spoljnom u vidu epoksidnog sloja EP-P (DIN 3476; DIN 30677-2). Zaptivač je od EPDM. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, spojni i zaptivni materijal.					
	Obračun po komadu kompletno ugrađene armature.					
	eliptični zasun 150 mm sa elektromotornim pogonom	kom	1			
	eliptični zasun 80 mm	kom	1			
	eliptični zasun 65 mm	kom	4			
	nepovratni ventil 150 mm	kom	1			
	nepovratni ventil 65 mm	kom	2			
	vazdušni ventil 80 mm (usisno odzračni sa jednom kuglom)	kom	1			
7.	Nabavka, transport i montaža montažno demontažnih komada "MDK-A" ili odgovarajuće od duktil liva sa prirubicama PN10 - nazivnog pritiska 10 bara (EN1092-2 ili odgovarajuće), sa antikoroziivnom zaštitom: unutrašnjom i spoljnom u vidu epoksidnog sloja EP-P (DIN 3476;DIN 30677-2). Zaptivač je od EPDM ili odgovarajuće. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, spojni i zaptivni materijal.					
	Obračun po komadu montiranog elementa.					
	DN 65 mm	kom	2			
8.	Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od duktil liva (EN545 ili odgovarajuće), sa prirubicama PN10 - nazivnog pritiska 10 bara (EN1092-2 ili odgovarajuće), sa antikoroziivnom zaštitom:					

	unutrašnjom i spoljnom u vidu epoksidnog sloja EP-P (DIN 3476; DIN 30677-2). Zaptivač je od EPDM ili odgovarajuće. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, spojni i zaptivni materijal.					
	luk 90° sa prirubnicama 150 mm - 3 kom					
	spojnica sa prirubnicama 150 dužine 1000 mm -2 kom					
	spojnica sa prirubnicama 150 dužine 600 mm -1 kom					
	spojnica sa prirubnicama 150 dužine 300 mm -1 kom					
	spojnica sa prirubnicama 65 dužine 100 mm -2 kom					
	završna prirubica 150 sa UN 2" - 1 kom					
	Obračun po kg ugrađenih fazonskih elemenata.	kg	216.00			
9.	Nabavka, transport, radionička obrada i montaža čeličnih cevi i fazonskih komada od nerđajućeg čelika Č.4574 . Spajanje cevi se vrši zavarivanjem. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad (obrada krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi, zavarivanje cevi za druge elemente i dr).					
	Č. krst 168,3/168,3/168,3/88,9x3 mm - 1 kom sa odgovarajućim slobodnim prirubnicama na svakom kraju, (dimenzije elementa su: Lhor DN 150=440 mm, L vert DN 150=130 mm i Lvert DN 80=90 mm)					
	Č. Redukcija 114,3/168,3x3 mm sa prirubnicama - 2 kom (L=300 mm)					
	Č.C. 168,3x3x1520 mm sa prirubnicama - 1 kom					
	Č.C. 168,3x3x1470 mm sa prirubnicom - 1 kom					
	Č.C. 168,3x3x770 mm sa prirubnicom - 1 kom					

	Č.C. 168,3x3x1280 mm sa prirubnicom i sa 2 navarena priključka Č.C. 76,1x3x160 mm sa po 1 prirubnicom - 1 kom					
	Č.C. 168,3x3x2600 mm sa prirubnicom i sa 2 navarena priključka Č.C. 76,1x3x160 mm sa po 1 prirubnicom i 1 navareni priključak Č.C. 6/4" (muf) - 1 kom					
	Č.C. 168,3x3x1200 mm sa prirubnicom - 1 kom					
	Č.C. 168,3x3x1750 mm - 1 kom					
	Č.C. 168,3x3x160 mm sa prirubnicom - 1 kom					
	Č.C. 168,3x3x830 mm - 1 kom					
	luk 90° Č.C. 168,3x3 mm - 4 kom					
	Č.C. 60,3x2x400 mm sa SN (i lukom 90°) - 1 kom					
	Č.C. 48,3x2x500 mm sa SN - 1 kom					
	Č.C. 48,3x2x100 mm sa SN - 1 kom					
	Obračun po kg ugrađenih elemenata.	kg	282			
10.	Nabavka, dopremanje i montaža oslonaca cevovoda. Oslonci su od pocinkovanog čelika.					
	Oslonac za cev Ø 168,3 mm je stojeći sa konzolnim nosačem koji se fiksira na zid. Sastoji se iz sledećih elemenata:					
	*čelična obujmica sa gumenom oblogom EPDM ili odgovarajuće i priključnim vijkom M16/60.					
	*konzolni nosač od čeličnih laganih nosivih montažnih profila 41x41x3 mm. Horizontalni deo je dužine 650 mm a kosi 700 mm. Međusobno spajanje delova je putem veznih elemenata i vijaka.					
	*čelične ploče 145x145x6 mm - 2 kom za fiksiranje konzolnog nosača na zid (čeličnim tiplama M16/100-8 kom).					
	Obračun po komplet izvedenom osloncu.	kompl	1			

11.	Nabavka, isporuka i montaža vodovodne opreme i fittinga. Jediničnom cenom obuhatiti sav potreban vezni i zaptivni materijal.					
	Obračun po komadu.					
	kuglasta ventil 6/4 " UN	kom	2			
	nepovratni ventil 6/4 " UN	kom	1			
	dvostruka uvertka 6/4"	kom	4			
	redukciona nazuvica SN 6/4"- 2 "	kom	1			
	holender UN 6/4"	kom	1			
12.	Nabavka,transport i montaža vodovodne opreme i fittinga za ugradnju pretvarača pritiska (pretvarači pritiska su obračunati u elektro projektu) na usisnim cevovodima pumpi. Jediničnom cenom obuhatiti sav potreban vezni i zaptivni materijal.					
	Obračun po komadu.					
	kuglasta ventil 1/2 " UN	kom	4			
	Č.C. 21,3x2x200 mm sa SN i mufom	kom	4			
13.	Nabavka, transport i montaža vodovodne opreme i fittinga za uzorkovanje i merenje pritiska (na sabirnom cevovodu nizvodno od pumpi). Jediničnom cenom obuhatiti sav potreban vezni i zaptivni materijal.					
	kuglasta ventil 1/2 " UN	kom	1			
	slavina za uzorkovanje 1/2 "	kom	1			
	manometar 1/2 "	kom	1			
	Č.C. 21,3x2x200 mm sa SN i mufom	kom	1			
	T komad 1/2"	kom	1			
	dvostruka uvertka 1/2"	kom	1			
14.	Nabavka, transport i montaža PE spojnice, sa slobodnim prirubnicama za nazivni pritisak od 10 bara.					
	Obračun po komadu montiranog elementa.					
	DN 160	kom	2			
<b>Ukupno hidromašinska oprema:</b>						

<b>2. DEZINFEKCIJA</b>						
1.	Nabavka, isporuka i ugradnja dozirne pumpe na elektromagnetni pogon od proizvođača "Etatron"- Italija, tip DLXB VFT/MBB 2-10 (ili odgovarajuća od drugog proizvođača).					
	Karakteristike dozirne pumpe su:					
	max protok 2 l/h					
	10 bara maksimalni izlazni pritisak 120 imp/min maksimalni broj impusla u minuti 0,28 ml/hod izlazna zapremina rastvora pri jednom hodu klipa 0,80 mm prečnik klipa 2,0 m samousisina visina					
	230 V napon 50-60 Hz 37 W snaga 2,3 kg težina sa ugrađenim vazdušnim ventilom					
	Jediničnom cenom obuhvatiti dozirnu pumpu, usisni cevovod dužine 2 m sa korpom, potisni cevovod od PP 3/8", NP 16 bara, dužine 7 m sa kuglastom slavinom 3/8", nepovratnim ventilom 3/8", prelivnim ventilom 3/8". Na mestu doziranja ulaz je od Č.C 3/8 " L=120 mm i od perforirane Č.C. 3/8". Cevovode putem odgovarajućih plastičnih držača fiksirati na zidove.					
	Obračun po kompletu ugrađene dozirne pumpe sa usisnim i potisnim cevovodom, pratećim radovima i potrošnim materijalima na postavljanju, nakon probnog rada sa isporučenom tehničkom dokumentacijom (atest i uputstvo).	kompl	2			
2.	Nabavka, isporuka i ugradnja dozirne pumpe (za povrat analizirane vode u sistem) na elektromagnetni pogon od					



	proizvođača "Etatron"- Italija, tip MP0044BA (ili odgovarajuća od drugog proizvođača).					
	Karakteristike dozirne pumpe su:					
	max protok 44 l/h					
	10 bara maksimalni izlazni pritisak 116 imp/min maksimalni broj impulsu u minuti prečnik klipa 25 mm 230 V, 50-60 Hz					
	0,18 kW snaga					
	Jediničnom cenom obuhvatiti dozirnu pumpu, usisni cevovod dužine 2 m sa korpom, potisni cevovod od PP 1/2", NP 16 bara, dužine 5 m sa kuglastom slavinom 1/2", nepovratnim ventilom 1/2", prelivnim ventilom 1/2". Na mestu doziranja ulaz je od Č.C 1/2" L=120 mm i od perforirane Č.C. 1/2". Cevovode putem odgovarajućih plastičnih držača fiksirati na zidove.					
	Obračun po kompletu ugrađene dozirne pumpe sa usisnim i potisnim cevovodom, pratećim radovima i potrošnim materijalima na postavljanju, nakon probnog rada sa isporučenom tehničkom dokumentacijom (atest i uputstvo).	kompl	1			
3.	Nabavka, isporuka i ugradnja kontinualnog analizatora rezidualnog hlora od proizvođača Aqua Interma tip AH 2003 (ili odgovarajući od drugog proizvođača).					
	Osnovne karakteristike odabranog analizatora su: vrši kontinualno merenje omogućuje nameštanje alarma visokog i niskog pritiska automatski vrši čišćenje elektroda direktno meri rezidual hlora 0 - 1 mg/l opseg merenja 0,01 mg/l rezolucija merenja 4 - 20 mA izlazni signal					

	Jediničnom cenom obuhvatiti kontinualni analizator hlora sa dovodnim cevovodom dužine 5 m i odvodnim cevovodom dužine 3 m (fleksibilno crevo 06/1 mm).					
	Obračun po kompletu ugrađene opreme.	kompl	1			
4.	Nabavka, isporuka i ugradnja polietilenskog rezervoara dezinfekcionog sredstva zapremine od 60 l od proizvođača "Etatron"- Italija (ili odgovarajući od drugog proizvođača). 2 kom za Žavelovu vodu i 1 kom za prihvrat vode iz analizatora hlora.					
	Karakteristike rezervoara su: 470 mm prečnik rezervoara 630 mm visina rezervoara 60 l ukupna zapremina - 40 - 60 °C radna temepratura polietilen vrsta materijala rezervoara graduiran 10 podeoka primenljiv u prehrambenoj industriji U.V. stabilizovan snabdeven sa poklopcem na navoj za uliv i izliv rastvora, omogućena je ugradja tačkastog merača nivoa Jediničnom cenom obuhvatiti rezervoar i tačkasti merač nivoa.					
	Obračun po kompletu.	kompl	3			
5.	Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža postolja za polietilenski rezervoar od nerđajućeg čelika (Č.4580). Postolje je u osnovi spoljašnjih dimenzija 500x500 mm.					
	Postolje se sastoji od 4 stuba od profila kvadratnog poprečnog preseka 40x40x2 mm dužine 560 mm. Na stubove se postavlja okvir od L profila 40x40x4 mm.					

	U okvir postolja se postavlja zatvorena rešetkasta ploča od poliestera, debljine 33 mm dimenzija 490x490 mm.					
	Čelični elementi se međusobno spajaju zavarivanjem.					
	Obračun po kompletu izrađenog postolja.	komp	1			
	<b>Ukupno dezinfekcija:</b>					
<b>3. CEVOVODI</b>						
	<i>Napomena: Ovim poglavljem su obuhvaćeni ulazni i izlazni cevovod od uličnog voda do objekta i cevovod interne kanalizacije od objekta do najbližeg šahta kolektora. Ulazni i izlazni cevovod se postavlja u zajednički rov.</i>					
<b>I ZEMLJANI RADOVI</b>						
1.	Iskolčavanje - označavanje trase cevovoda prema elementima projekta.					
	Obračun po m' iskolčene trase					
	ulazni i izlazni cevovod	m	17.00			
	cevovod interne kanalizacije	m	13.00			
2.	Iskop zemlje II kategorije (80% mašinski i 20% ručni) za rov sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem dna rova. Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na udaljenosti od 1,0 m. Iskop dela ulaznog cevovoda ispred objekta je obuhvaćen širokim iskopom za objekat. Zajednički rov ulaznog i izlaznog cevovoda je širine 1,5 m, prosečne dubine 1,5 m i dužine 17 m. Rov interne kaanalizacije je širine 0,8 m, prosečne dubine 1,6 m i dužine 13 m. Obračun po m <sup>3</sup> stvarno izvedenog iskopa.					
	<u>ulazni i izlazni cevovod</u>					
	1,5x1,5x17,0					
	* ukupan iskop		38.30			
	* ručni iskop rova	m <sup>3</sup>	7.70			

	* mašinski iskop rova	m <sup>3</sup>	30.60			
	<u>cevovod interne kanalizacije</u>					
	0,8x1,6x13,0					
	* ukupan iskop		16.60			
	* ručni iskop rova	m <sup>3</sup>	3.30			
	* mašinski iskop rova	m <sup>3</sup>	13.30			
3.	Podgrađivanje bočne strane rova drvenom ili metalnom oplatom na srednje bočni pritisak. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.					
	Obračun po m <sup>2</sup> montirane i demontirane podgrade.					
	ulazni i izlazni cevovod					
	2x17,0x1,7	m <sup>2</sup>	57.80			
	cevovod interne kanalizacije					
	2x13,0x1,8	m <sup>2</sup>	46.80			
4.	Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.					
	Obračun po m <sup>2</sup> isplanirane površine.					
	ulazni i izlazni cevovod					
	17,0x1,5	m <sup>2</sup>	25.50			
	cevovod interne kanalizacije					
	13,0x0,8	m <sup>2</sup>	10.40			
5.	Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se ugrađuje ispod cevi d=10 cm, oko cevi i iznad cevi d=30 cm.					
	Najmanja zahtevana zbijenost peska je 95% standardne zbijenosti po Proktoru ili najmanji modul stišljivosti Ms=3,5 kN/cm <sup>2</sup> . Broj, način i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom.					
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog peska.					
	ulazni i izlazni cevovod					
	(1,5x0,56-2x0,16 <sup>2</sup> xπx0,25)x17,0 +(0,8x0,56-0,16 <sup>2</sup> xπx0,25)x8,0	m <sup>3</sup>	17.00			
	cevovod interne kanalizacije					
	(0,8x0,56-0,16 <sup>2</sup> xπx0,25)x13,0	m <sup>3</sup>	5.60			

6.	Zatrpavanje rova (nakon uspešne probe na pritisak) probranim zemljanim materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 20-30cm. Najmanja zahtevana zbijenost je 92% standardne zbijenosti po Proktoru ili najmanji modul stišljivosti $M_s=2,5 \text{ kN/cm}^2$ . Broj, način i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom.					
	Obračun po $\text{m}^3$ stvarno zatrpanog i nabijenog rova.					
	ulazni i izlazni cevovod					
	0,94x1,5x17,0	$\text{m}^3$	24.00			
	cevovod interne kanalizacije					
	1,04x0,8x13,0	$\text{m}^3$	10.80			
7.	Odvoz viška materijala iz iskopa. Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, transport na srednju transportnu daljinu od 4 km, istovar i planiranje materijala na deponiji.					
	Obračun po $\text{m}^3$ stvarno odvežene i isplanirane zemlje.					
	ulazni i izlazni cevovod					
	38,3-24,0	$\text{m}^3$	14.30			
	cevovod interne kanalizacije					
	16,6-10,8	$\text{m}^3$	5.80			
8.	Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa, razupiranja, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje vode vršiti prema preporuci u Geomehaničkom elaboratu (sistemom iglofiltera do dubine 0,5 m ispod linije iskopa). Za vreme izvođenja navedenih pozicija, dno rova mora biti bez vode.					
	Obračun po m' deonice, gde je vršeno sniženje.	m	30.00			
<b>Svega zemljani radovi:</b>						
<b>II MONTAŽNI RADOVI</b>						

	<u>ulazni i izlazni cevovod</u>					
1.	Nabavka, transport i kompletna montaža cevi za vodu od polietilena visoke gustine HD PE PE-100 materijala, NP 10 bara. Cevi se spajaju sučeonim zavarivanjem. Cevi se ugrađuju u iskopani rov na posteljicu od peska.					
	Obračun po m' ugrađene cevi.					
	DN 160	m	39.00			
2.	Nabavka, transport i montaža PE spojnice, sa slobodnim prirubnicama za nazivni pritisak od 10 bara.					
	Obračun po komadu montiranog elementa.					
	DN 160	kom	2			
	<u>cevovod interne kanalizacije</u>					
3.	Nabavka, dopremanje, polaganje, tačno nivelisanje PVC kanalizacionih cevi klase S-20 (SDR 41 ili odgovarajuće) SN 4 kN/m <sup>2</sup> . Jediničnom cenom je obuhvaćen i spojni materijal. Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati. Oštećene ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati. Cev celom svojom dužinom mora ležati na sloju peska a ispod spojnice izvršiti produbljenje. Cev se mora tačno nivelisati. Maksimalna neravnomernost nivelete je 0,02 x DN do prečnika DN 315.					
	Obračun po m' efektivno montiranog, ispranog i komplet ispitanog cevovoda sa dobijenim pozitivnim mišljenjem ispitivanja.					
	DN 160	m'	16.00			
4.	Nabavka, dopremanje, postavljanje i montaža PVC šahtova					

	PVC šahtovi su nazivnog prečnika DN 400 mm sa 1 dovodom i 1 odvodom DN 160 mm. Šaht se sastoji od dna, usponske cevi sa gumenom zaptivkom, teleskopskog gornjeg dela sa okvirom i poklopcem. Okvir i poklopac su duktilni nosivosti 400 kN. Pre ugradnje svaki element vizuelno pregledati. Šaht mora ležati na sloju peska a ispod spojnice izvršiti produbljenje.					
	Obračun po komadu.					
	PVC šaht DN 400	kom	1			
5.	Priključenje interne kanalizacije na postojeći armiranobetonski šaht. Pozicijom obuhvatiti izradu otvora, ugradnu PVC uvodnika DN 160 i zatvaranje prostora između otvora i uvodnika vodonepropusnim ekspanzirajućim malterom.					
	Obračun po komadu.	kom	1			
6.	Ispiranje i ispitivanje izvedenog cevovoda na probni pritisak prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima nadzornog organa. Nakon izvedenog probnog pritiska izvršiti dezinfekciju hiper hlorisanjem i izvršiti ispiranje. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal. (Ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u CS).					
	Obračun paušalno po komplet ispitivanom cevovodu, zapisnički konstatovano.	pauš				
<b>Svega montažni radovi:</b>						
<b>Rekapitulacija cevovoda</b>						
	<b>I ZEMLJANI RADOVI</b>					
	<b>II MONTAŽNI RADOVI</b>					
<b>Ukupno cevovodi:</b>						

4. OSTALI RADOVI						
1.	Geodetsko snimanje izvedenih cevovoda i prikaz rezultata u vidu elaborata. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekata. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Snimljeni elementi se prikazuju na hard copy-ju i u digitalnoj formi (format tabele - xls, tekstualni deo - doc, crteži - dwg). Podaci o snimanju i graf. obrada su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem. Isporuka elaborata za potrebe Investitora i budućeg održavoca sistema se vrši u tri primeraka. Pored toga podaci se predaju u RGZ.					
	Obračun po kompletu predatog elaborata.	komp	1			
2.	Kartiranje izvedenih cevovoda na osnovnu geodetskog snimanja. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova RGZ. Potvrda ustanove o predatom snimanju je sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.					
	Obračun po kompletu izvršenog kartiranja.	komp	1			
3.	Izrada projekta izvedenog objekta. Izvođač je dužan na osnovu Zakona o planiranju izgradnji iz 2014 g. član 124, uradi projekat izvedenog objekta - PIO (ako je odstupljeno od projekta za izvođenje u toku građenja). PIO predati investitoru u papirnoj formi u 2 primerka i na CD-u (crteži treba da budu u DWG formatu). Ako nije odstupljeno od projekta za izvođenje, investitor i izvođač na njemu konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom.					
	Obračun paušalno.	pauš				



<b>Ukupno ostali radovi:</b>						
<b>REKAPITULACIJA - HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE</b>						
	<b>1. HIDROMAŠINSKA OPREMA</b>					
	<b>2. DEZINFEKCIJA</b>					
	<b>3. CEVOVODI</b>					
	<b>4. OSTALI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE (bez PDV-a) :</b>						
	<b>1. EL. INSTALACIJA</b>					
<b>1</b>	Isporuka i montaža razvodnog ormana za GRO. Orman je čelični, slobodno stojeći, sa vratima i cilindričnim bravama, izrađen u IP 55 zaštiti, ofarban bojom RAL 7032 ili odgovarajuće. Sa isporukom i ugradnjom sledeće opreme:					
	čelično kućište tipa KS208030 Dimenzija kućišta š=800mm, v=2000mm d=300mm . Proizvod SCHRACK ili odgovarajući	kom	1			
	prekidač snage 125A tropoložajni " I-0-II" četvero-polni sa pomoćnim kontaktima položaja.	kom	1			
	kompaktni prekidač snage sa termomagnetskim isključenjem MC1B-A32 proizvod SCHRACK ili odgovarajući	kom	1			
	zaštitni prekidač FID 40/0,5A	kom	1			
	zaštitni prekidač FID 40/0,03A	kom	1			
	kontrolnik faze 3x400/230VAC	kom	2			
	analizator mreže 3x400/230V za ugradnju, sa komunikacijom Modbus RTU ili odgovarajuće (RS-485)	kom	1			
	kontrolnik faze 3x400/230VAC	kom	2			
	prekidač G25-10-U	kom	1			
	prekidač G16-56-U	kom	1			
	prekidač G16-90-U	kom	1			
	prekidač G16-51-U	kom	1			
	prekidač G16-52-U	kom	1			
	prekidač G16-53-U	kom	3			
	prekidač G16-66-U	kom	1			

osigurač rastavljač tropolni Npo00/20A	komp	2			
osigurač rastavljač tropolni Npo00/16A	komp	1			
osigurač BMSOC/16A -3p	komp	2			
osigurač BMSOC/6A -3p	komp	3			
osigurač BMSOC/16A	kom	5			
osigurač BMSOC/10A	kom	5			
osigurač BMSOC/6A	kom	27			
frekventni regulator brzine asinhronog motora je vektorski regulator u otvorenoj petlji 4kW tapa M400-034-00094 EMERSON ili odgovarajući Ulaz 3x380-480VAC izlaz 3x380-480VAC sa mrešnom filtrom. Sa komunikacionom portom RS 485, sa dodatnom analog karticom SM-I/OLlite,sa logičkom jedinicom Logic Stick.	kom	2			
frekventni regulator brzine asinhronog motora je vektorski regulator u otvorenoj petlji 1,1kW tapa M400-034-00032 EMERSON ili odgovarajući Ulaz 3x380-480VAC izlaz 3x380-480VAC sa mrešnom filtrom. Sa komunikacionom portom RS 485, sa dodatnom analog karticom SM-I/OLlite,sa logičkom jedinicom Logic Stick.	kom	1			
ventilator za hlađenje ormana 230VAC,40W, sa ulaznom i izlaznom filtrom vazduha.	kom	1			
termostat za ventilator	kom	1			
pomocni rele MK3PN-5-I,-S 24V DC sa podnožjem Omron ili odgovarajući	kom	18			
pomocni rele MK3PN-5-I,-S 230V AC sa podnožjem Omron ili odgovarajući	kom	33			
PLC DO-06DR-D, napajanja: 24VDC, 20kom digitalnih ulaza, 16 relejnih izlaza sa dvorednim LCD displejom, sa DIN šinom.	kom	1			
F0-08ADH AI analogni modul sa 8 kom strujnih ulaza 4-20mA	kom	1			

DO-DCM komunikacioni modul 2xRS232/485	kom	1			
DO-16ND3 DI digitalni ulazni modul sa 10 kom digitalnih ulaza	kom	1			
GPRS RUTER sa antenom i kablom	kom	1			
Alikacioni program (softver) za PLC	kom	1			
Napojna jedinica 58VS 12024 omron ili odgovarajuće	kom	1			
izolacioni dvožični transmieter signala 4-20mA/4- 20mA, 100Hz, 11-60VDC tip CB-32- ili odgovarajuće	kom		3		
voltmetar 0-10VDC sa skalom 1- 100%, za ugradnju u ploču	kom		3		
žičani potencijometar 0-10KΩ, za ugradnju u ploču sa dugmetom i skalom za regulaciju	kom		3		
ampermetar 20/5A	kom	2			
ampermetar 10/5A	kom	1			
strujni trafo 50/5A	kom	3			
strujni trafo 20/5A	kom	2			
strujni trafo 10/5A	kom	1			
signalna svetiljka zelena sa leed sijalicom 230VAC	kom		5		
signalna svetiljka žuta sa leed sijalicom 230VAC	kom		5		
signalna svetiljka crvena sa leed sijalicom 230VAC	kom		8		
taster isključni za ugradnju u ploču sa zelenom dugmetom	kom		3		
led svetiljka 9W	kom	1			
pretvarac struje, napajanje : 230V AC, ulaz: 0-5A, izlaz: 4- 20mA	kom		3		
zaštitni prekidač BES D0125SCHRACK ili odgovarajući	kom		1		
kontaktor trolepolni LSDD0713, 230V AC SCHRACK ili odgovarajući	kom		5		

panelni digitalni instrument TIP UNOKONT 301 proizvod NIVELKO ili odgovarajući sa LED displejom za napajanje senzora za merenje nivoa. Napon napajanja 85-265VAC, jedan relejni izlaz, napon napajanje senzora 30VDC, analogni izlaz 0/4-20mA.	kom	3			
odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V25-B+C/3-FS, ili odgovarajući	kom	1			
odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO V20-C/2-FS, ili odgovarajući	kom	1			
odvodnik prenapona "BETERMAN" OBO FRD-24, ili odgovarajući	kom	14			
Uređaj za neprekidno napajanje elektronske opreme UPS ulaz:50Hz, 230V cca izlaz: 50Hz, 230V cca 1000VA , neprekidno min 30min.	kom	1			
monofazna priključnica 16A IP45	kom	1			
redne stezaljke, bakarne šine, PG uvodnice, pertinaks ploče POK kanali, oznake krajeva žice, natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i montažni materijal	komp	1			
montaža materijala, ugradnja i povezivanje opreme, ispitivanje i puštanje ormana u rad sa probnom radom, sa obukom radnika, prateća dokumentacija, atesti, uputstvo za upotrebu na spskom jezik, tehnička dokumentacija.	komp	1			

2	<p>Isporučka i ugradnja sonde za kontinualno merenje pritiska vode u cevovodu Danfoss ili odgovarajuće tipu MBS3000 priključak 1/2" opseg merenja 0-10 bar, izlaz 4-20mA, napajanje 10-30V DC, dvožilni priključak, ulaz za kabel Pg-9, Komplet materijal i rad.</p> <p>Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, ugradnja, pomoćni materijal, puštanje u rad; prateća dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, kao i obuka dva radnika za rukovanje opremom.</p>					
		komp	2			
3	<p>Isporučka i montaža na cevovod prekidača za pritisak vode u cevovodu tip. KPI 35 Danfoss ili odgovarajući, sa tehničkim karakteristikama:</p> <p>priključni navoj G1/2", opseg podešavanja -0,2 - 8 bar, dozvoljeni pogonski pritisak 18 bar, temperaturni opseg rada - 40°C - 100°C, radni kontakt AC-3, 6A, 440V, kuglasta slavina i komplet materijal i rad za ugradnju u postojeći cevovod</p>					
		kom	3			
4	<p>Isporučka i polaganje na regal, delimično na zid i u zaštitne cevi sa obradom i uvezianjem krajeva sledećih kablova:</p>					
	PP00 4x6mm <sup>2</sup>	m	10			
	PP41-Y 4x4mm <sup>2</sup>	m	30			
	PP41-Y 4x2,5mm <sup>2</sup>	m	15			
	PP00-Y 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	20			
	PP00-Y3x1,5mm <sup>2</sup>	m	160			
	PP00 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	20			
	PP00 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	15			
	LiYCY 2x1mm	m	220			
5	<p>Isporučka i montaža čeličnih pocinkonanih nosaca kabla sa držačima i poklopcima</p>					

	širine 100mm	m	18			
	širine 50mm	m	22			
<b>6</b>	Isporuca i montaža pastične gibljive zaštitne cevi raznih dimenzije za zaštitu kablova.					
		m	34			
<b>7</b>	Izvršiti nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad GPRS modem sa antenom za CS naMajšanskom putu u Subotici u komandni centar naVZI u Subotici. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, ugradnja, pomoćni materijal, puštanje u rad; prateća dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, kao i obuka dva radnika za rukovanje opremom.					
		kom	1			
<b>8</b>	Izvršiti proširenje aplikacionog programa za komandu i nadzor za CS Majšanski put na VZ-I u Subotici					
		paušal	1			
<b>9</b>	Isporuca i montaža svetiljke sa led sijalicama i iled cevima sledećeg tipa:					
	nagrada sa plastičnom kapom led 2x18W IP65	kom	5			
	protiv panična nagradna jednostrana sa akumulatorom autonom. 3h, led IP44	kom	2			
	led reflektor RECORD 50W proizvod LED BE LIGHT ilči odgovarajući montažu na zid , sa priborom za montažu.	kom	1			
<b>10</b>	Isporuca i montaža prekidača sledećeg tipa:					
	OG obični 10A	kom	5			

<b>11</b>	Isporučka i montaža priključnice sledećeg tipa:					
	OG IP 54 šuko 1f 16A	kom	3			
<b>12</b>	Isporučka i postavljanje uljnog radijatora sa termostatom. Napon napajanja 230VAC, snaga 2000W. Sa priključnom kablom					
		kom	2			
<b>13</b>	Ispitivanje instalacije merenje otpora uzemljenja sa davanjem atesta					
		paušal	1			
<b>14</b>	Sitan instalacioni materijal i rad					
		paušal	1			
<b>15</b>	Puštanje kompletnog sistema i instalacije u rad sa probnom radom i obukom 2 radnika Investitora sa korišćenjem celog sistema					
		paušal	1			
<b>16</b>	Izrada i isporuka projekta izvedenog objekta					
		paušal	1			
<b>Ukupno el. instalacije</b>						
<b>2.2 GROMOBRANSKA INSTALACIJA</b>						
<b>1</b>	Isporučiti i položiti u temelju objekta FeZn č. traku 30x4mm Traka se polaže u donjoj zoni armiranog betona. U temelju č. traku varenjem spojiti sa č. armaturom na svaki cca 2 m dužnih. Sa tako položene trake izvesti izvode za merne spojeve, olučne cevi, opreme i razvodne ormane. Dužina izvoda je cca 1,8 m od tla. Izvodi za merne spojeve se polažu u zid. Temeljni uzemljivač izvesti nakon polaganja armature a pre izvođenja betonskih radova Komplet materijal i rad					
		m	56			

<b>2</b>	Isporučiti i položiti FeZn č. traku 20x3mm za odvođe od mernih spojeva do hvataljke. Komplet materijal i rad					
		m	8			
<b>3</b>	Isporučiti i položiti na unapred postavljene potpore FeZn č. traku 20x3mm za hvataljku gromobrana. Komplet materijal i rad					
		m	18			
<b>4</b>	Isporučiti i postavljati na krovni pokrivač potpore SRPS N. B4. 920 ili odgovarajuće Komplet materijal i rad					
		kom	7			
<b>5</b>	Isporučiti i postavljati na krovni pokrivač potpore SRPS N. B4. 922 ili odgovarajuće Komplet materijal i rad					
		kom	6			
<b>6</b>	Isporučiti i montirati ukrsne komade SRPS. N. B4. 936 ili odgovarajuće za nastavak trake, merne spojeve i izvode sa temeljnog uzemljivača. Komplet materijal i rad					
		kom	2			
<b>7</b>	Isporuka i montaža stezaljke za oluk SRPS. N. B4. 908 P. ili odgovarajuće Komplet materijal i rad					
		kom	2			
<b>8</b>	Isporuka i montaža obujmica za oluk SRPS. N. B4. 914 B. ili odgovarajuće Komplet materijal i rad					
		kom	2			
<b>9</b>	Isporuka i ugradnja rastavni merni spoj SRPS. N.B4.912 ili odgovarajuće Komplet materijal i rad					
		kom	2			



10	Isporuka materijala i izrade veze sa metalnim delovima objekta i izraditi prespajanje prirubnice sa bakarnom pletenicom ili sa zupčastim podloškama sa markiranjem crvenom farbom mesta prespajanja					
		kom	46			
11	Isporuka materijala i izrada prstena na nazid od trake FeZn 30x4mm so odgovorajućim držačima. Prsten treba postaviti na 0,5 m od poda. Na ovaj prsten treba vezivati cevovode, postolja uređaja i sve metalne delove koji pod normalnim uslovima nisu pod naponom. Komplet materijal i rad.					
		m	24			
12	Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta					
		paušal	1			
13	Sitan materijal i rad					
		paušal	1			
	<b>Ukupno , grom. instalacija</b>					
	<b>REKAPITULACIJA :</b>					
1.	<b>EL. INSTALACIJE</b>					
2.	<b>GROM. INSTALACIJA</b>					
	<b>UKUPNO:</b>					
<b>PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - ARHITEKTURA</b>						
<b>I ZEMLJANI RADOVI</b>						
1.	Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u svemu prema predmetnom projektu.					
	5,6x3,5					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	19.60			

2.	Mašinski iskop radne jame u širokom otkopu sa ručnim dokopavanjem za tamponske slojeve trakastih temelja, zemlje II kategorije. Bočne strane jame izraditi pod nagibom 1:1.					
	7,4x5,3x0,8+(5,6+2,6)x2x0,45x0,18+2,6x0,4x0,18					
	Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	32.90			
3.	Fino planiranje dna radne jame sa tačnošću ±1 cm.					
	6,6x4,5					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	29.70			
4.	Nabavka, dovoz i ugrađivanje tampona od prirodnog šljunka ispod trakastih temelja i ispod poda. Nabijanje slojeva vršiti do modula zbijenosti Ms = 20 MPa.					
	(5,6+2,6)x2x0,45x0,1+2,6x0,4x0,1+4,7x2,6x0,15					
	Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2.70			
5.	Zatrpavanje radne jame probranom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 cm. Zahtevana zbijenost zemlje je min. 95 % po Proктору.					
	32,9-2,7-0,7-6,1					
	Obračun po m <sup>3</sup> zatrpane radne jame.	m <sup>3</sup>	23.40			
6.	Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4 km.					
	32,9-23,4					
	Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	9.50			
<b>Ukupno zemljani radovi:</b>						
<b>II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>						

1.	Betoniranje tampon betona MB 15 debljine 8 cm na zbijeni tampon od šljunka, ispod trakastih temelja. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa spoljnim i unutrašnjim transportom.					
	(5,6+2,6)x2x0,45x0,08+2,6x0,4x0,08					
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	0.70			
2.	Betoniranje temelja i temeljnih zidova betonom MB 30 kvaliteta BII, konstruktivno armirani mrežastom armaturom ±Q131 sa ravnanjem površine za prijem hidroizolacije. Poz obuhvata beton sa armaturom, potreban rad i materijal.					
	(5,6+2,6)x2x0,45x0,4+2,6x0,4x0,4+ (5,4+2,8)x2x0,25x0,58+2,8x0,2x0,58					
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	6.10			
3.	Betoniranje stepenica na ulazu u CS, betonom MB 30 kvaliteta BII. Površina se obrađuje istovremeno za vreme ugrađivanja betona. Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	(0,3x0,95+0,3x0,3)x2,7					
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	1.00			
4.	Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih serklaža i nadvratnih greda betonom MB 30 kvaliteta BII. Poz obuhvata beton sa rebrastom armaturom Ø 14 (orijentaciono 120 kg/m <sup>3</sup> ), potreban rad i materijal kao i skelu za ugrađivanje betona.					
	(5,4+2,8)x0,2x0,2x2+0,25x0,2x2,5					
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	0.80			

5.	Betoniranje vertikalnih serklaža betonom MB 30, kategorije B.II. koji povezuju Ytong ili odgovarajuće ugaone protiv potresne blokove PB 25-1. Dimezija poprečnog preseka serklaža je Ø16 cm. Poz obuhvata beton sa rebrastom armaturom Ø 14 (orijentaciono 120 kg/m <sup>3</sup> ), potreban rad i materijal kao i skelu za ugrađivanje betona.					
	4x0,16 <sup>2</sup> xπx0,25x2,6					
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	0.20			
6.	Betoniranje lako armiranog betonskog poda betonom MB 30 debljine 8 cm. Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	(1,3+3,5)x2,8x0,08					
	Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	1.10			
7.	Nabavka potrebnog materijala i izrada rabricirane cementne košuljice debljine 5 cm. Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	(1,3+3,5)x2,8x0,05					
	Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0.70			
8.	Izrada oslonaca ispod hidromašinskih elemenata u CS, od nabijenog betona MB 30 kvaliteta BII sa davanjem potrebnog materijala i izradom oplata. Sve betonske elemente izvesti po projektu. Prosečna zapremina betonskog elementa je 0,2 m <sup>3</sup> .					
	8x0,2					
	Obračun po m <sup>3</sup> stvarno ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	1.60			

9.	Betoniranje trotoara oko objekta crpne stanice betonom MB 30 u padu od 2% ka spoljašnjoj strani i sa istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa fugama 7-10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida crpne stanice. Fuge popuniti sa Fug-masom za trotoare. Pozicija obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona, planiranje, nabijanje posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i bočnu oplatu. Širina trotoara iznosi 80 cm, a debljina 10 cm. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je Ms= 25 MPa. Oplata je drvena.					
	(7,2+3,5)x0,8x2					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	17.00			
<b>Ukupno betonski i armiranobetonski radovi:</b>						
<b>III TESARSKI RADOVI</b>						
1.	Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža oplata za trakaste temelje i temeljne zidove. Poz obuhvata sav potreban rad i materijal.					
	2x(5,4+3,3)x0,97+2x(4,9+2,8)x0,97+2x2,8x0,97					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	37.20			
2.	Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža oplata za međuspratnu konstrukciju sa podupiračima visine 2,6 m. Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	4,9x2,8					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	13.70			
3.	Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža oplata za armiranobetonske nadvratne grede. Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	0,25x2x2,5					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1.30			

4.	Izrada, montaža i demontaža oplate stepenica. Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	2,7x0,15+0,6x0,3x2+2,7x0,8x2					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	5.10			
<b>Ukupno tesarski radovi:</b>						
<b>IV ZIDARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI</b>						
1.	Zidanje spoljnih zidova i zabata od Ytong blokova (ili odgovarajući) u produžnom malteru 1:3:9 sa formiranjem predviđenih otvora. Debljina zida d = 25 cm. Za zidanje zidova koriste Ytong termo blokovi TB 25 ili odgovarajuće, za vertikalne serklaže PB 25-1 a kod horizontalnih serklaža se postavljaju profili LP 25/25. Poz obuhvata potreban rad, materijal i skelu.					
	2x(5,4+2,8)x2,6x0,25 + 3,3x1,25/2x2x0,25					
	Obračun po m <sup>3</sup> izrađenog zida.	m <sup>3</sup>	11.70			
2.	Zidanje pregradnih zidova od Ytong blokova (ili odgovarajući) u produžnom malteru 1:3:9. Debljina zida d = 10 cm. Za zidanje zidova koriste Ytong termo blokovi ZP 10. ili odgovarajuće. Poz obuhvata potreban rad, materijal i skelu.					
	2,8x2,6x0,1					
	Obračun po m <sup>3</sup> izrađenog zida.	m <sup>3</sup>	0.70			
3.	Izrada međuspratne konstrukcije tzv "Bele tavanice" od Ytong blokova YBT (ili odgovarajući) d=20 cm sa AB montažnim gredicama. Poz obuhvata potreban rad, materijal i skelu.					
	4,9x2,8					
	Obračun po m <sup>2</sup> izgrađene međuspratne konstrukcije.	m <sup>2</sup>	13.70			

4.	Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim malterom d=1,0 cm 1: 2 : 6. Poz obuhvata potreban rad, materijal i skelu.					
	2x(2,8+4,9)x2,6+2,8x2x2,6+4,9x2,8					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	68.30			
5.	Nabavka, dopremanje i ugradnja staklenih prizmi 20x20 cm u zidove CS. Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	Obračun po komadu.	kom	27.00			
6.	Oblaganje poda CS keramičkim neglaziranim podnim pločicama dimenzija 20/20 cm (I klase). Popločavanje se vrši lepkom. Polaganje "fuga na fugu", širina fuge 3 mm. Fuge popuniti fugamolom. Izbor pločica prema dogovoru sa investitorom. Cenom obuhvatiti sav rad, materijal i fugovanje nakon polaganja pločica.					
	(1,3x2,8+3,5x2,8)					
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	13.40			
<b>Ukupno zidarski i keramičarski radovi:</b>						
<b>V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>						
1.	Nabavka potrebnog materijala i izrada kompletne dvovodne krovne konstrukcije od jelove građe sa podaščanom podlogom za krovni pokrivač tipa tegola (ili odgovarajući). Jediničnom cenom obuhvatiti: jelove grede 10/12 cm, daske debljine d=2,5cm, letve 3x5 cm, opšivanje, rendisanje površina na vidnom delu i zaštitni premaz u tri sloja. Kosina krova je pod uglom 30°.					
	2,4x4,15x2					
	Obračun po m <sup>2</sup> izrađenog krova.	m <sup>2</sup>	29.50			

2.	Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača - tegola sa postavljanjem hidroizolacije od bitumenske trake na daščanu podlogu.					
	2,4x6,15x2					
	Obračun po m <sup>2</sup> efektivno pokriveno površine.	m <sup>2</sup>	29.50			
<b>Ukupno krovopokrivački radovi:</b>						
<b>VI IZOLATERSKI RADOVI</b>						
1.	Nabavka materijala, dopremanje i izrada hidroizolacije poda CS koja se sastoji sledećih slojeva:					
	*fimflex V3/V4 (ili odgovarajući)					
	*PVC folija					
	Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	4,9x2,8					
	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.70			
2.	Nabavka materijala, dopremanje i izrada termoizolacije poda od stirodura debljine 6 cm.					
	Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	4,9x2,8					
	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.70			
3.	Nabavka materijala, dopremanje i izrada termoizolacije međuspratne konstrukcije od stirodura debljine 8 cm.					
	Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	4,9x2,8					
	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.70			
4.	Nabavka materijala, dopremanje i izrada demit fasade na spoljašnjim zidovima i zabatu CS. Stiropor je debljine 10 cm.					
	Poz obuhvata potreban rad, materijal i skelu.					
	2x(5,4+3,3)x2,8 + 3,3x1,25/2x2					
	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	52.80			



5.	Nabavka, transport i ugradnja ekstrudiranog polistirena kao termo izolacije za sprečavanje stvaranja toplotnog mosta. Sitropor od 2 cm se postavlja u Ytong L profil ili odgovarajuće a zatim se vrši betoniranje horizontalnog serklaža.					
	Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	(5,6+3,3)x2x0,2					
	Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.60			
<b>Ukupno izolaterski radovi:</b>						
<b>VII BRAVARSKI I LIMARSKI RADovi</b>						
1.	Nabavka i postavljanje horizontalnog i verikalnog oluka polukružnog, odnosno kružnog poprečnog preseka Ø100 mm, od pocinkovanog čeličnog lima d=0,6 mm.					
	Obračun po m' postavljenog oluka.					
	horizontalni oluci (2x6,1)	m'	12.20			
	vertikalni oluci (2x3,1)	m'	6.20			
2.	Nabavka potrebnog materijala, izrada, dopremanje i ugradnja jednokrlnih spoljašnjih vrata. Okvir, horizontalne i vertikalne prečke su od eloksiranih aluminijskih profila. Debljina lima panela je 0,55 mm, termoizolovana poliuretanskom ispunom od 40 mm. Zaptivanje se vrši dihtung gumom sa donje strane, a sa bočne i gornje strane dihtug lajsnama. U dnu vrata ugraditi žaluzine za ventilaciju sa zaštitnom mrežicom visine 69,5 cm, u širini vrata. Izbor boje vrata prema dogovoru sa investitorom. Vrata isporučiti sa svim pratećim elementima: šarke, kvaka, brava sa cilindričnim uloškom i ključem.					
	Obračun po komadu ugrađenih vrata.					

	dimenzija: 85x205 cm	kom	1			
	dimenzija: 105x205 cm	kom	1			
<b>Ukupno bravarski i limarski radovi:</b>						
<b>VIII MOLERSKI RADOVI</b>						
1.	Završna obrada unutrašnjih omalterisanih površina i plafona gletovanjem i farbanjem, radi postizanja estetskog izgleda i hidrofobnih karakteristika. Izbor boje u dogovoru sa Investitorom.					
	2x(2,8+4,9)x2,6+2,8x2x2,6+4,9x2,8					
	Obračun po m <sup>2</sup> ofarbane površine.	m <sup>2</sup>	68.30			
2.	Završna obrada spoljnih omalterisanih površina farbanjem i premazivanjem, radi postizanja estetskog izgleda i hidrofobnih karakteristika. Izbor boje u dogovoru sa Investitorom.					
	2x(5,4+3,3)x2,8 + 3,3x1,25/2x2					
	Obračun po m <sup>2</sup> ofarbane površine.	m <sup>2</sup>	52.80			
<b>Ukupno molerski radovi:</b>						
<b>IX OSTALI RADOVI</b>						
1.	Nabavka i ugradnja zaštitne čelične cevi na mestu prolaska cevovoda ispod temelja CS. Postavlja se na dubini od 120 do 150 cm ispod kote terena (kota dna zaštitne cevi).					
	Poz obuhvata potreban rad i materijal.					
	Obračun po komadu.					
	Č.C. 355,6x4 mm	kom	2			
	Č.C. 273x4 mm	kom	2			
2.	Nabavka, dopremanje i ugradnja podnih slivnika 200x200mm DN 160 mm od nerđajućeg čelika, sa mrežastom protivkliznom rešetkom, jednodelni sa horizontalnim odvodom, sifonom i kofom za prihvat taloga.					
	Obračun po komadu ugradjenog slivnika.	kom	3			

3.	Nabavka, dopremanje i ugradnja kanalizacionih cevi i fazonskih komada od PVC-a (1 luk 90° i 2 T komada). Cevi se postavljaju ispod poda. Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati. Oštećene ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati. Postavljeni kanalizacioni vod ispitati na vodonepropusnost. Ovom pozicijom je obuhvaćen sav potreban spojni i zaptivni materijal.					
	Obračun po m' montiranog voda unutar objekta.					
	PVC 160	m	4.6			
4.	Nabavka, dopremanje i ugradnja električnih ventilatora za provetranje prostorije. U cenu uračunati i aluminijumski poklopac sa zaštitom od insekata.					
	Prostorija za dezinfekciju *kapacitet 100 m <sup>3</sup> /h *pritisak 34 Pa *prečnik 150 mm *instalirana snaga 0,02 kW					
	Obračun po kom.	kom	1			
	Prostorija sa crpnim agregatima *kapacitet 150 m <sup>3</sup> /h *pritisak 49 Pa *prečnik 300 mm *instalirana snaga 0,02 kW					
	Obračun po kom.	kom	1			
5.	Nabavka, transport i postavljanje uljnih radijatora.					
	Obračun po komadu.					
	uljni radijator - 2 kW	kom	2			
6.	Nabavka i ugradnja PE ventilacionog otvora DN50 mm sa zaštitnom mrežicom. Ugrađuje se u zabatni zid.					
	Obračun po komadu ugrađenog elementa.	kom	2			

7.	Popravka oštećenog kućnog ulaza i trotoara od betona u zoni iskopa radne jame. Pozicijom obuhvatiti nabavku i ugradnju nabijenog betona MB 30 d=12 cm i sloj od tucanika 0-31 mm d=15 cm.					
	Obračun po m <sup>2</sup> stvarno izvedenih radova.	m <sup>2</sup>	10.0			
8.	Nabavka i sađenje sadnica tzv "žive ograde" u zoni iskopa radne jame.					
	Obračun po m' žive ograde.	m'	50.0			
9.	Geodetsko snimanje izvedene objekta za dohlorisanje i prikaz rezultata u vidu elaborata. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj objekata. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Snimljeni elementi se prikazuju na hard copy-ju i u digitalnoj formi (format tabele - xls, tekstualni deo - doc, crteži - dwg). Podaci o snimanju i graf. obrada su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem. Isporuka elaborata za potrebe Investitora i budućeg održavoca sistema se vrši u tri primeraka. Pored toga podaci se predaju u RGZ.					
	Obračun po kompletu predatog elaborata.	komp	1			
10.	Kartiranje izvedenog objekta na osnovnu geodetskog snimanja. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova RGZ. Potvrda ustanove o predatom snimanju je sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem.					
	Obračun po kompletu izvršenog kartiranja.	komp	1			

1	Izrada projekta izvedenog objekta. Izvođač je dužan na osnovu Zakona o planiranju izgradnji iz 2014 g. član 124, uradi projekat izvedenog objekta - PIO (ako je odstupljeno od projekta za izvođenje u toku građenja). PIO - PA predati investitoru u papirnoj formi u 2 primerka i na CD-u (crteži treba da budu u DWG formatu). Ako nije odstupljeno od projekta za izvođenje, investitor i izvođač na njemu konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom.					
1.						
	Obračun paušalno.	pauš				
<b>Ukupno ostali radovi:</b>						
<b>REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKI RADOVI</b>						
	<b>I ZEMLJANI RADOVI</b>					
	<b>II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>					
	<b>III ARMIRAČKI RADOVI</b>					
	<b>IV ZIDARSKI RADOVI</b>					
	<b>V TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>					
	<b>VI IZOLATERSKI RADOVI</b>					
	<b>VII BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI</b>					
	<b>VIII MOLERSKI RADOVI</b>					
	<b>IX OSTALI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:</b>						

**Napomena:**

- u skladu sa članom 72. stav 4. Zakona o javnim nabavkama naručilac je naveo tip dobra „ili odgovarajuće“ jer ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacija bude dovoljno razumljiva ponuđačima. Ponuđač koji nudi „ili odgovarajuće“ potrebno je da upiše tip dobra koje nudi u kolonu „Napomena“.

- u skladu sa članom 73. Zakona o javnim nabavkama naručilac je naveo određene oznake u tehničkoj specifikaciji.

- Na osnovu člana 71. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama naručilac se poziva na srpske i evropske standarde tako da je svako pozivanje praćeno rečima ” ili odgovarajuće“.

Garantni rok za kvalitet radova iznosi 2 godine od dana primopredaje radova između Izvođača radova i Naručioca, što će se konstatovati zapisnikom.

Kvalitet: Ponuđač - izvođač radova je dužan da radove izvede kvalitetno, i u svemu prema definisanim uslovima iz tehničke specifikacije, pravilima struke i važećim tehničkim normativima i zakonskim propisima za ovakvu vrstu radova.

Kao Prilog ponudi obaveza Ponuđača je da priloži tehničku dokumentaciju centrifugalnih višestepenih pumpi koje nudi i koje namerava da isporuči i ugradi, iz koje se može utvrditi saglasnost traženih i ponuđenih karakteristika centrifugalnih višestepenih pumpi,

Dokaz: Tehnička dokumentacija vertikalnih višestepenih pumpi (tehnički list proizvođača pumpe) overena od strane proizvođača.

Prilikom realizacije predmetnih radova, izabrani ponuđač je u obavezi da se pridržava sledećih odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 , 91/2015 i 113/2017):

- osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad, što se dokazuje Obrascem 6 - Evidencija o zaposlenim osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;
- obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
- obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
- obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih u skladu sa ovim zakonom;
- zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da obezbedi kontrolu njihove upotrebe u skladu sa namenom;
- obezbedi zaposlenima uputstva za bezbedan rad po propisima o bezbednosti i zdravlju na radu za korišćenje opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
- zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.

Naručilac zadržava pravo da zatraži dokaze da izabrani ponuđač ispunjava napred navedene zakonske obaveze.

Ponuđač: \_\_\_\_\_

Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_

Mesto i datum: \_\_\_\_\_

**Obrazac 9.****OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI**

Ponudač: \_\_\_\_\_

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija " Subotica  
Trg Lazara Nešića 9/a  
24000 Subotica

<b>Rbr</b>	<b>NAZIV</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>I</b>	<b>HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE</b>	
	HIDROMAŠINSKA OPREMA	
	DEZINFEKCIJA	
	CEVOVODI	
	OSTALI RADOVI	
<b>II</b>	<b>ELEKTROINSTALACIJE</b>	
<b>III</b>	<b>ARHITEKTURA</b>	
	ZEMLJANI RADOVI	
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	
	ARMIRAČKI RADOVI	
	ZIDARSKI RADOVI	
	TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	
	IZOLATERSKI RADOVI	
	BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI	
	MOLERSKI RADOVI	
	OSTALI RADOVI	
	<b>2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a</b>	
	<b>3. STOPA PDV-a</b> _____	
	<b>4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)</b>	

<b>5. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU ( ukoliko postoje...)</b>		

**Napomena:**

Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

**Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:**

- u koloni 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a sa svim pripadajućim troškovima;
- pod tačkom 2. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;
- pod tačkom 3. upisuje se stopa PDV-a;
- pod tačkom 4. upisuje se ukupna cena sa uračunatim PDV-om;
- pod tačkom 5. upisuje se iznos posebno za svaki od troškova koji čine jediničnu cenu (troškovi transporta, i dr.ukoliko ih ima).

**Napomena**

**Ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a i ukoliko su radovi iz oblasti građevinarstva definisani Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015) ponuđač u Obrascu strukture cene ne iskazuje PDV.**

**PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA UPIŠE:**

- da li je obveznik PDV-a: DA NE (zaokružiti)
- da li su radovi koji su predmet javne nabavke iz oblasti građevinarstva definisani Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015): DA NE (zaokružiti)

Ponuđač: \_\_\_\_\_  
 Potpis/ Pečat: \_\_\_\_\_  
 Mesto i datum: \_\_\_\_\_



## 10. - MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača model ugovora popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača.

U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi podizvođači.

Ponuđač kome bude dodeljen ugovor biće u obavezi da potpiše ugovor koji će, osim delova koji se unose iz obrasca ponude i eventualnih uočenih tehničkih grešaka, biti identičan modelu datom u nastavku.

Javno komunalno preduzeće

„Vodovod i kanalizacija“

Subotica

Broj:

Dana:

### U G O V O R O I Z V O D E N J U R A D O V A

Zaključen dana \_\_\_\_\_ godine, između:

#### I. UGOVORNE STRANE

**1. - JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica**, Trg Lazara Nešića 9/a ( u daljem tekstu: **Naručilac radova**)

koje zastupa direktor Sugár György, dipl. inž. tehn.

MBR: 08065195, PIB: 100838486, tekući račun: 160-9634-80 Banca Intesa filijala Subotica

**2. - \_\_\_\_\_** (u daljem tekstu:

Izvođač radova), koje zastupa direktor \_\_\_\_\_

MBR : \_\_\_\_\_ PIB : \_\_\_\_\_ tekući račun : \_\_\_\_\_

**3. \_\_\_\_\_**

koje zastupa direktor \_\_\_\_\_

MBR : \_\_\_\_\_ PIB : \_\_\_\_\_ tekući račun : \_\_\_\_\_

Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je UGOVORNE STRANE.

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

#### II. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je **Izgradnja objekta za dohlorisavanje vode**, a u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke male vrednosti radova broj 45/28-2018.

CENA

Član 2.

Sastavni deo ovog Ugovora su:

- Ponuda Izvođača radova broj \_\_\_\_\_ od dana \_\_\_\_\_ predmer i predračun radova iz tehničke specifikacije.

- \_\_\_\_\_ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača)

Član 3.

Mesto izvođenja radova: Subotica, ulica 51. Divizije.

III. VREDNOST RADOVA

Član 4.

Cena radova data je ponudom broj \_\_\_\_\_ koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_ dinara bez obračunatog PDV-a.

Jedinične cene svake pozicije iskazane u obrascu tehničke specifikacije su fiksne i ne mogu se menjati za vreme važenja ovog Ugovora. U jediničnim cenama uračunati su svi troškovi koji nastaju prilikom izvođenja radova.

Cena utvrđena u stavu 1. ovog člana je fiksna za vreme izvršenja ovog ugovora.

Član 5.

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac usluga može nakon zaključenja Ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog Ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

IV. ROKOVI ZA IZVRŠENJE RADOVA

Član 6.

Izvođač radova se obavezuje da ugovorene radove završi u roku do 50 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Izvođač radova će biti uveden u posao u roku do 2 dana od potpisivanja ugovora.

Izvođač radova se smatra uvedenim u posao upisom u građevinski dnevnik.

Ukoliko Izvođač radova kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovorenu dinamiku preko 5 (pet) dana, odnosno ukoliko Naručilac radova oceni da kašnjenje u izvođenju radova može uticati na rok završetka radova koji je fiksna, ima pravo da raskine ugovor i odmah aktivira bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla,

Izvođač radova ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja u slučaju više sile, i drugih objektivnih okolnosti koji se u vreme zaključenja ugovora nisu mogli predvideti i za koje Izvođač radova nije kriv. Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti Izvođač radova upisuje u građevinski dnevnik i o tim okolnostima pismeno izveštava Naručiooca radova.

## V. NAČIN PLAĆANJA I OBRAČUN RADOVA

### Član 7.

Naručilac radova se obavezuje da za usluge iz člana 1. ovog Ugovora Izvođaču radova isplati avans 40% nakon potpisivanja ugovora i dobijanja bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja 15 dana nakon dobijanja finansijskih sredstava od Grada Subotice. Preostali deo prema okončanoj situaciji u roku do 45 kalendarskih dana od dana ispostavljenе i overene situacije.

Plaćanje se vrši na tekući račun Izvođača radova broj \_\_\_\_\_

Količine i kvalitet izvršenih radova Izvođača radova kontrolisaće Stručni nadzor Naručioca radova u svemu prema zakonskim regulativama.

Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biće realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

### Član 8.

Obračun radova iz obrazca Tehničke specifikacije se vrši prema pozicijama iz iste.

Tehnička specifikacija je sastavni deo ovog ugovora.

Izvođač radova je dužan da Naručiocu radova dostavi okončanu situaciju u 6 (šest) istovetnih primeraka.

### Član 9.

Ako se od strane stručnog nadzora upisom u građevinski dnevnik utvrdi da radovi Izvođača radova imaju nedostatke u kvalitetu i greške, Izvođač radova mora iste otkloniti o svom trošku u roku od 5 kalendarskih dana od dana upisa u građevinski dnevnik.

Ukoliko Izvođač radova ne otkloni konstatovane nedostatke u kvalitetu i greške u predviđenom roku iz prethodnog stava ovog člana, Naručilac radova će aktivirati bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

### Član 10.

Otklanjanju grešaka, odnosno nedostataka koje utvrdi Naručilac radova u garantnom roku, Izvođač radova mora da pristupi u roku od 5 dana od dana pismenog poziva Naručioca radova, a da iste izvrši u primerenom roku u zavisnosti od vrste nedostataka.

Ako Izvođač radova ne pristupi otklanjanju u roku iz prethodnog stava, Naručilac radova će aktivirati bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

## VI. OBAVEZE NARUČIOCA RADOVA

### Član 11.

Naručilac radova se obavezuje da:

- izvrši obezbeđenje plaćanja iz člana 7. ovog ugovora,
- preda Izvođaču radova projektno tehničku dokumentaciju,
- imenuje nadzornog organa kao svog predstavnika,
- preda lokaciju za nesmetano izvođenje radova,
- obezbedi svu potrebnu dokumentaciju prema zakonskim regulativama.

### Član 12.

Odgovorno lice Naručioca radova i lice koje vrši nadzor će nakon izvedenih radova uz prisustvo Izvođača radova proveriti kvalitet izvedenih radova i sačiniti:

- zapisnik o kvantitativnom izvođenju radova čime se potvrđuje količina i vrsta izvedenih radova, kao i prijem neophodne dokumentacije (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i sl.) i

- zapisnik o kvalitativnom izvođenju radova čime se potvrđuje da izvedeni radovi u svemu odgovaraju ugovorenim.

Zapisnici se potpisuju od strane odgovornog lica Naručioaca radova, lica koje vrši nadzor i ovlašćenog predstavnika Izvođača radova.

Zapisnici se sačinjavaju u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.

U slučaju kada odgovorno lice od strane Naručioaca radova i lice koje vrši nadzor utvrdi da kvalitet ili kvantitet izvršenih radova ne odgovara ugovorenom, sačinjava i potpisuje reklamacioni zapisnik, u kome navodi u čemu radovi nisu u skladu sa ugovorenim.

## VII OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

### Član 13.

Izvođač radova se obavezuje da:

- uz Strukturu cena preda dinamički plan napredovanja radova,
- da projektno-tehničku dokumentaciju i predmetne radove izvede stručno i kvalitetno po važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima, koji važe za ugovorenu vrstu radova, kao i da ugrađuje materijal, koji odgovara propisanim standardima, odnosno koji je snabdeven atestom ukoliko za taj materijal ne postoji standard,
- obezbedi stručne radnike za projektovanje i izvođenje ugovorenih radova,
- da imenuje odgovorna lica za projektovanje i lice-rukovodioca gradilišta za predmetne radove,
- na propisan način vodi svu potrebnu dokumentaciju prema zakonskim regulativama,
- da sprovede mere tehničke zaštite na gradilištu, radi obezbeđenja radova, opreme, radnika, prolaznika i sprovede sve mere osiguranja saobraćaja na način da ometanje saobraćaja svede na najmanju moguću meru,
- obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu (radnika, zaposlenih, stranaka i opreme) i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da Naručilac radova bude oslobođen svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa i zaštiti životne sredine, tako i radno pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu radova,
- po završetku radova ukloni svoju opremu, materijal i sav otpadni materijal, koji je nastao kao posledica izvođenja predmetnih radova,
- snosi transportne troškove,
- da o svom trošku otkloni sve štete koje nanese u okviru i van putnog pojasa, kao i eventualne štete učesnicima u saobraćaju,
- u roku od 8 kalendarskih dana od dana prijave gradilišta osigura radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta u izgradnji) i dostavi Naručiocu radova polisu osiguranja, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova,
- pre uvođenja u posao, dostavi Naručiocu radova polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima, original ili overenu kopiju sa važnošću za ceo period izvođenja radova, u svemu prema važećim zakonskim propisima

Izvođač radova je odgovoran i obavezan za sprovođenje mera zaštite od požara i zaštite na radu prilikom izvođenja radova predviđenih ovim ugovorom, a u skladu sa Zakonom i to za sve vreme pripreme i izvođenja radova.

Izvođač radova se takođe obavezuje da će u slučajevima vanrednih događaja koji budu prouzrokovali oštećenja na infrastrukturi i opremi iz delokruga radova po ovom ugovoru, a koji direktno utiču na bezbednost ljudi – građana, ista hitno otkloniti o svom trošku i o istima odmah obavestiti Naručioaca radova.

### Član 14.

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač radova mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom i tenderom.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara traženom kvalitetu.

#### Član 15.

Izvođač radova je dužan da se prilikom realizacije ovog ugovora u svemu pridržava odredaba Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i svih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast.

### VIII SREDSTVA OBEZBEĐENJA

#### Član 16.

- 1) Ponuđač se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora Naručiocu preda sredstvo finansijskog obezbeđenja: **Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja** koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv.

Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om i koja mora trajati najmanje 30 dana duže od datuma isporuke opreme u vrednosti isplaćenog avansa. Garancija mora biti безусловna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancije moraju biti u potpunosti usaglašeni sa Konkursnom dokumentacijom.

Naručilac ne može isplatiti avans pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

- 2) Ponuđač se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora Naručiocu preda sredstvo finansijskog obezbeđenja: **Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla** koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca, u iznosu od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od ugovorenog roka za završetak radova, s tim da eventualni produžetak roka za završetak radova ima za posledicu i produženje roka važenja garancije, za isti broj dana za koji će biti produžen i rok za završetak radova.

Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom i u slučaju kada se steknu uslovi za jednostrani raskid ugovora od strane Naručioca.

- 3) Ponuđač se obavezuje da Naručiocu istovremeno sa zapisnikom o primopredaji izvedenih radova preda **Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku**, koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca radova, u iznosu od 5% od ukupne ugovorene vrednosti izvedenih radova bez PDV- a, sa rokom trajanja koji je 5 (pet) dana duži od isteka garantnog roka.

Ako Ponuđač podnosi bankarske garancije strane banke, te banke moraju imati kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Svi troškovi oko pribavljanja bankarskih garancija padaju na teret Izvođača radova.

U slučaju da Ponuđač ne ispuni preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, Naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane Ponuđača.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će bankarske garancije biti vraćene.

**Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja u rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručilac će ugovor raskinuti i ima pravo potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obaveze ponuđača.**

## IX GARANTNI ROK I GARANCIJE

### Član 17.

Ukoliko Izvođač radova ne postupa u ugovorenom roku iz člana 6. ovog ugovora odnosno po dinamičkom planu izvođenja radova, dužan je platiti Naručiocu radova ugovornu kaznu u iznosu od 1 % dnevno, od ukupne vrednosti ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše 10 % od ugovorene vrednosti radova.

### Član 18.

Garantni rok za kvalitet radova iznosi 2 godine računajući od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

U toku garantnog roka Izvođač radova kvarove-havarije, koji utiču na bezbednost vodosnabdevanja, na svojoj, novoizgrađenoj opremi dužan je da otkloni u roku od 3 (tri) sata računajući od vremena poziva Naručica radova.

## X OSTALE OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### Član 19.

Ostale obaveze Izvođača radova su :

Da sve radove iz Ugovora izvede savesno i kvalitetno, u skladu sa pravilima struke, a prema postojećoj dokumentaciji, datim tehničkim uslovima, prema obostrano prihvaćenim tehničkim uslovima iz tenderske dokumentacije, kao i važećim propisima za korišćenu vrstu opreme i radova.

Izvođač radova je dužan da prilikom izvođenja radova, u skladu sa zakonskim propisima, sprovede sve propisane mere zaštite na radu, kao i da blagovremeno i celovito preuzima mere za bezbednost građana susednih objekata i okoline.

## XI NADZOR

### Član 20.

Nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, u svim fazama vrši Naručilac radova putem lica (jednog ili više) kojeg odredi za Nadzornog organa.

. Naručilac radova će blagovremeno Izvođaču radova pismeno saopštiti koje je lice odredio za Nadzornog organa. Naručilac radova je ovlašćen da po sopstvenom nahođenju vrši promenu lica koje odredi za Nadzornog organa.

Nadzorni organ je ovlašćen da stavlja pismene primedbe Izvođaču radova na tok izvođenja i kvalitet izvedenih radova, a Izvođač radova je dužan da iste usvoji i postupa po njima.

Nadzorni organ ne može vršiti izmene tehničkih rešenja ukoliko to znatno utiče na tehnologiju izvođenja bez saglasnosti Naručioca radova i Izvođača radova. Nadzorni organ je ovlašćen i dužan da svakodnevno overava građevinski dnevnik koji vodi Izvođač radova. Ukoliko Nadzorni organ ne overi ili pismeno ne ospori izveštaj iz građevinskog dnevnika koju vodi Izvođač radova u roku od 24 časa smatra se da su podaci u dnevnom izveštaju tačni. Nadzorni organ je ovlašćen da zaustavi izvođenje radova ukoliko se ne izvode po očekivanom kvalitetu. Izvođač radova se obavezuje da Nadzornom organu omogućiti nesmetano vršenje nadzora u toku izvođenja radova.

## XII POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 21.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisivanja istog i važi do ispunjenja obaveza iz ovog ugovora a najduže do godinu dana.

### Član 22.

Ugovorne strane su saglasne da će sporna pitanja u pogledu izvršenja ugovorenih obaveza rešavati sporazumno putem svojih odgovornih predstavnika.

U slučaju da se na ovakav način sporno pitanje ne može rešiti za rešavanje spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Subotici.

### Član 23.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Posebne uzanse o građenju (ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbana ovog ugovora) kao i drugi propisi koji regulišu ovu oblast.

### Član 24.

Ovaj ugovor je sačinjen u 8 (osam ) istovetnih primerka od kojih Naručilac radova zadržava po 6 (šest) primerka a Izvođač radova zadržava po 2 (dva) primerka.

Izvođač radova  
Direktor

Naručilac radova  
Direktor

\_\_\_\_\_  
Sugár György, dipl. inž. tehn.

**NAPOMENA: Model ugovora, ponuđač popunjava u skladu sa ponudom, overava pečatom i potpisom, čime potvrđuje da prihvata elemente modela Ugovora.**

**U slučaju podnošenja zajedničke ponude, grupa ponuđača može da se opredeli da model ugovora potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom model ugovora.**