



BROJ: 46/7-6-2018
DANA: 03. 08. 2018.

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" 124/2012,14/2015,68/2015) naručilac vrši sledeću

Predmet: **Izmena konkursne dokumentacije JN 46/7-2018- Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta:**

- partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja
- partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja
- partija 3: Delovi za IQ senzor net sistem
- partija 4: Sonde za merenje pH i EP
- partija 5: Pumpa za FeCl₃
- partija 6: Regulator rada duvaljke

1. Menja se konkursna dokumentacija u delu **Partije 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja – Tehnička specifikacija** na strani 70 tako što umesto:

Početni obrtni momenat (Starting torque)	350 Nm
Potrebna snaga na osovini pumpe (Req. power at pump shaft)	5.8 kW

treba da stoji:

Početni obrtni momenat (Starting torque)	301 Nm
Potrebna snaga na osovini pumpe (Req. power at pump shaft)	5.6 kW

2. Menja se konkursna dokumentacija u delu **Partije 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja – Tehnička specifikacija** na strani 78 tako što umesto:

Podaci o učinku (Performance data)	Kapacitet (Capacity)	Pritisak (Pressure)	Brzina (Speed)
min	10 m ³ /h	2 bar	77 min ⁻¹
max	46 m ³ /h	2 bar	349 min ⁻¹
Početni obrtni momenat (Starting torque)	301 Nm		
Potrebna snaga na osovini pumpe (Req. power at pump shaft)	5.6 kW		

treba da stoji:

Podaci o učinku (Performance data)	Kapacitet (Capacity)	Pritisak (Pressure)	Brzina (Speed)
nom	7,571 m ³ /h	4 bar	192 min ⁻¹
Početni obrtni momenat (Starting torque)	122 Nm		
Potrebna snaga na osovini pumpe (Req. power at pump shaft)	1,6 kW		

3. Menja se konkursna dokumentacija u delu **Partije 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja – Tehnička specifikacija** na strani 79 tako što **umesto:**

Materijal spojne šipke (Coupling rod – Material)	1.4021 / AISI 420
---	-------------------

treba da stoji:

Materijal spojne šipke (Coupling rod – Material)	1.4404 / AISI 316 L
---	---------------------

4. Menja se konkursna dokumentacija u delu **Partije 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja – Tehnička specifikacija** na strani 80 tako što **umesto:**

Napon (Voltage)	230/400V
--------------------	----------

treba da stoji:

Napon (Voltage)	400/690 V
--------------------	-----------

1. Menja se konkursna dokumentacija u delu **Partije 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja – Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni** na strani 86 tako što **umesto:**

OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Ponudač: _____

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija "
Subotica
Trg Lazara Nešića 9/a
24000 Subotica

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta - partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja

Rbr	NAZIV DOBRA	KOLIČINA	JEDINICA MERE	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
1	Vijačna pumpa za transport ugušćenog i digestovanog mulja	4	kom		
2	Zaštitni uređaj od rada pri visokom pritisku	4	kom		
2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a					
3. STOPA PDV-a _____					
4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)					
4. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU (troškovi transporta, carine,špedicije itd).					

Napomena:

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

treba da stoji:

OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Ponudač: _____

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija "
Subotica
Trg Lazara Nešića 9/a
24000 Subotica

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta - partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja

Rbr	NAZIV DOBRA	KOLIČINA	JEDINICA MERE	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
2.1.1	Vijačna pumpa za transport digestovanog mulja	2	kom		
2.1.2	Zaštitni uređaj od rada pri visokom pritisku	2	kom		
2.2.1	Vijačna pumpa za transport ugušćenog mulja	4	kom		
2.2.2	Zaštitni uređaj od rada pri visokom pritisku	4	kom		
2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a					
3. STOPA PDV-a _____					
4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)					
5. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU (troškovi transporta, carine, špedicije itd).					

Napomena:

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA IZMENJENI OBRAZAC - Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni, dostavi uz svoju ponudu.

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

Komisija naručioca

