



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 46/17-7-2018
Dana: 16.07.2018. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: **Odgovor na Zahtev za pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom – Kolone za bunare**, redni broj JN 46/17-2018

Naručilac je dana 13.07.2018. godine primio zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od zainteresovanog lica:

Pitanja:
Pitanje br.1

Da li je greška kod roka isporuke koji je do 6 meseci I molim za objašnjenje za svaku sukcesivnu isporuku?

(- Rok isporuke : za svaku sukcesivnu isporuku u roku do 6 meseci os prijema pismenog naloga Naručioca)

Pitanje br.2

Da li postoji mogućnosti da debljina zida cevi bude $s=4$ mm?

Pitanje br.3

Da li postoji crtež za utor (žleb) ?

2.Nabavka materijala ,izrada i isporuka dodatnih prirubnica po DIN 2576 ili odgovarajuće.Svaka prirubnica treba da ima utor (žljeb) dijagonalno sa obe strane za prolaz alkatan cevi 5/4“ i to tako da ostane 6 mesta za šarafe za spajanje

Komisija naručioca objavljuje odgovor:

- 1) Rok isporuke je sukcesivno (po potrebi Naručioca) u roku do 6 meseci
- 2) Ne postoji mogućnost da debljina cevi bude $s=4$ mm
- 3) Ponuđač je u obavezi da dostavi katalog ili overeni tehnički crtež ili neki drugi proizvođački dokument iz koga se nedvosmisleno vidi da su ponuđena **dobra usaglašena** sa zahtevima iz tehničke specifikacije

Predsednik komisije - Čorba Janoš,el.inž

