



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/28-11-2017

Dana: 10.08.2017. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: Odgovor na pitanje u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/28-2017 - Hemikalije za tretman otpadnih voda- partija 1: Polielektrolit;- partija 2: Gvožđe hlorid

Zainteresovano lice se dana 08.08.2017. godine obratilo naručiocu sa sledećim pitanjem zavedenim pod brojem 45/28-7-2017:

da li ponuđač obezbeđuje pumpu za pretakanje i creva za pretakanje? koliko iznosi dužina creva do skladišnog rezervoara za gvožđe-hlorid?

Komisija naručioca objavljuje odgovor po podnetom pitanju:

U članu 7, modela ugovora partije 2, naveden je “**uslov isporuke: ubacivanje u postojeći rezervoar na prikljucku sa navojem od 2”.**”

Od priključka na rezervoaru do prostora gde vozilo može da se parkira ima 3.5 m.

- Biljana Isić, mast.inž.tehnol. – predsednik komisije

