



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/10-158-2016

Dana: 14.10.2016. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

**Predmet: Odgovor na pitanje u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/1-61-2016 – Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta: -Partija 1: Online oprema; -Partija 2: Merači nivoa mulja u taložnicima; -Partija 3: Buster pumpa; -Partija 4: Recirkulaciona pumpa**

Zainteresovano lice se dana 13.10.2016. godine obratilo naručiocu sa sledećim pitanjem zavedenim pod brojem 45/10-156-2016:

1. U tenderskoj dokumentaciji za partiju IV recirkulaciona pumpa, na strani 99 se traži da propeler recirkulacione pumpe bude izradjen od nerdjajućeg čelika u kvalitetu 1.4581

Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi recirkulacionu pumpu čiji je propeler izradjen od nerdjajućeg čelika u kvalitetu 1.4408?

Komisija naručioca objavljuje odgovor po podnetom pitanju:

1) U tenderskoj dokumentaciji za partiju IV recirkulaciona pumpa, na strani 99/106 je definisano da propeler recirkulacione pumpe bude izradjen od nerdjajućeg čelika u kvalitetu 1.4581. Ponuđač je dužan da ponudi zahtevani kvalitet propelera recirkulacione pumpe iz Obrasca 9. Tehnička specifikacija.

Član komisije za javnu nabavku:

Snežana Karavezić, dipl.ekon.

