



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 46/10-85-2016

Dana: 26.10.2016. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

**Predmet: Odgovor na zahtev u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 46/1-13-2016
– Feri sulfat**

Zainteresovano lice se dana 25.10.2016. godine obratilo naručiocu sa sledećim pitanjima:

Primećujemo da u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno da je uz ponudu obavezno dostaviti bezbednosni (MSDS) list ponudjenog dobra, već se ova obaveza odnosi na ponudjaca sa kojim se naknadno zaključi ugovor o javnoj nabavci dobara (cl. 8. modela Ugovora o javnoj nabavci). Molimo za potvrdu nasih navoda, ili korekciju, kako bi smo blagovremeno pripremili MSDS list za slučaj da je isti neophodno priložiti uz ponudu.

Komisija naručioca objavljuje odgovor po podnetom zahtevu:

Naručilac je Konkursnom dokumentacijom – model ugovora u članu 7. stav 1 naveo:

“Prodavac se obavezuje da kod svake sukcesivne isporuke dobara iz člana 1. ovog ugovora dostavi: dokaz da ponuđeno dobro iz stava 1. ovog ugovora zadovoljava SRPS EN 890: 2014, prema Tabeli 1. klasi A i zahtevani kvalitet hemijskog sastava i čistoće; hemijsku analizu po svim traženim parametrima od strane Zavoda za javno zdravlje Repulike Srbije i stručno mišljenje o kvalitetu; MSDS listu.”

Ovo znači da se MSDS lista ne dostavlja prilikom podnošenja ponuda, već će istu dostavljati izabarni ponuđač, nakon zaključenja ugovora, prilikom svake sukcesivne isporuke.