



BROJ: 45/11-129-2015

DANA: 16.12.2015. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” 124/2012, 14/2015,68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: Odgovori u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/1-87-2015 – Izrada detekcije signalizacije požara u objektima Uprave

1. Zainteresovano lice je dana 15.12.2015. godine naručiocu podnelo zahtev za dodatnim informacijama:

1. U dodatnim uslovima, kod kadrovskog kapaciteta, traži se: tač. 3 – jedan ili više izvršilaca VSS elektro struke sa licencom 450 i tač. 4 – jedan ili više izvršilaca elektro struke sa licencom 350, odgovorni projektant.

Zbog čega se isključivo traže licence 450 i 350 koje se odnose na **elektroenergetske instalacije** (niskog i srednjeg napona), ako je predmet javne nabavke izrada instalacija automatske dojava požara koja spada u **SIGNALNE INSTALACIJE** (ili telekomunikacione instalacije) za koje su važeće licence 453 i 353.

Pitanje DA LI SU PRIHVATLJIVE LICENCE 453 i 353 umesto 450 i 350

2. Da li posedujete Projekat sistema automatske dojava požara i da li je tehnička specifikacija opreme data prema projektnom rešenju, iii je izmenjena?(tipovi opreme)
3. U Obrascu 10 Tehnička specifikacija, kod pozicija 5, 6 i 7 NIJE data Jedinica mere i kolicina Molim Vas da ovo definišete

4. U obrascu 10 traže se POK kanalice i Bezhalogene i rebrasta creva bezhalogena.....

PITANJE ; da li je PRIHVATLJIVA isporuka i ugradnja POK Kanalica i Rebrastih creva koja su SAMOGASIVA

2. Komisija naručioca objavljuje odgovor:

1. Tehničkom specifikacijom su specificirani radovi na elektroenergetskim instalacijama niskog i srednjeg napona te je naručilac stim u vezi kao dodatni uslov tražio da ponuđač poseduje licence 350 i 450. Nisu prihvatljive licence 453 i 353 umesto traženih licenci 450 i 350.
2. Naručilac poseduje Projekat sistema automatske dojava požara I tehnička specifikacija opreme nije data prema projektnom rešenju. U sklopu tehničke specifikacije pod tačkom 7. Naručilac zahteva “**IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA**”.
3. Količina usluga nije data iz razloga što ista nije merljiva.
4. Naručilac je u tehničkoj specifikaciji naveo I opisao svoje zahteve te isporuka I ugradnja “**POK Kanalica i Rebrastih creva koja su SAMOGASIVA**” nije prihvatljiva za naručioca.

Komisija za javne nabavke:

- Kudlik Zoltan mast.ekon. _____
- Poljaković Boban _____
- Lukić Karolina mast.ekon _____