



DANA: 18.08.2015. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku javne dobara broj 46/1-24-2015 nabavka dobara **Vodovodni i kanalizacioni materijal**.

Naručilac je dana 17.08.2015. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/10-148-2015 za partije 4,6,7 od zainteresovanog lica koje glasi:

Poštovani,

– „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku dobara: „Vodovodni i kanalizacioni materijal,, za partije: 4 , 6 , 7 , ; broj javne nabavke: JN 46/1-24-2015 -

PITANJE: Za javnu nabavku br: **JN 46/1-24-2015 – za partije 4,6,7**, predvideli ste zaštitu spolja i unutra plastifikacijom minimalno 250 mikrona. Vi ste se opredelili na vrlo veliku zahtevnost u pogledu ispunjenosti ovog kriterijuma, što je izuzetno pohvalno. Ali zaštita plastifikacijom putem nanosa EPOXY PRAHA je izuzetno skupa, pa su neki proizvođači skloni maliverzacijama, tako da ne poštuju RAL GZ 662- i sledećih normi:

- EN ISO 8501-1 Priprema čeličnih površina pre nanošenja zaštite,
- EN 14901 / Ventili, fitinzi i oprema iz nodularnog liva-epoxy zaštita za teške uslove korozije
- DIN 3476 Ventili i fitinzi za neobrađene i pitke vode- Zaštita unutrašnjih površina od korozije epoxy premazom,
- DIN 30677-2 Spoljna zaštita ventila od korozije epoxy premazom,
- EN 598 Livano železne cevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za zbrinjavanje otpadnih voda,
- EN 10204 Metalni proizvodi-vrste dokumenata o ispitivanju.

Ukoliko netražite potvrde ispravnosti proizvoda, izdate od nezavisne kuće (a njen naziv je: GSK ODOBRENJE), za visoko kvalitetnu zaštitu od korozije armatura, spojnih dijelova, pribora i njihovih spojeva putem nanosa EPOXY PRAHA, smatraćemo da će takmičenje ponuđača biti neregulatno.

A to je suprotno ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA R.Srbije u pogledu tehničke specifikacije, kod opštih pravila o tehničkim specifikacijama čl.70 stav 2, zatim određivanje tehničkih specifikacija čl.71 tačka 1,2,3,4 - upućivanjem na specifikacije i standarde ili srodna dokumenta iz tačke 1) ovog stava za određene karakteristike i upućivanjem na karakteristike ili funkcionalne zahteve iz tačke 2) ovog stava.

U slučaju određivanja tehničke specifikacije na način predviđen stavom 1. tačka 2) ovog člana, naručilac ne može da odbije ponudu, ukoliko ponuđač ponudi odgovarajući dokaz da dobra, usluge radovi koje nudi zadovoljavaju srpske, evropske, međunarodne ili druge standarde ili srodna dokumenta i ako dokaže da ovi standardi ispunjavaju tražene karakteristike ili funkcionalne zahteve.

Odgovarajući dokaz iz st. 3. i 4. ovog člana može biti potvrda, tehnički dosije, ili izveštaj sa testiranja koje je sprovedla ovlašćena organizacija.

Čl.72 Naručilac ne može da u konkursnu dokumentaciju uključi bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača, na način iz st. 1. ili 2. ovog člana, osim ako naručilac ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacije budu dovoljno razumljive ponuđačima.

Dostavljamo vam u prilogu kako bi izgledala potvrda ispravnosti proizvoda, izdata od nezavisne kuće, za visoko kvalitetnu zaštitu od korozije armature i fazonskih komada putem nanosa EPOXY PRAHA.

GSK je strukovno udruženje, članica Nemačkog RAL-a

postoji 25 godina

promoviše kvalitet površinske zaštite putem plastifikacije epoxy prahom

- Jasno propisana pravila i zahtjevi
- Kontinuirano praćenje kvaliteta unutar firme
- Kontinuirani nadzor neovisnog tela
- 18 kompanija sveta ima odobrenje prema RAL GZ 662- **GSK ODOBRENJE I SVOJ BROJ**
- 3 proizvođača praha za plastifikaciju ima odobrenje prema RAL GZ 662

- Sistem rada:
 1. Sačmarenje do čistoće SA 2 ½
 2. Popravak oštećenja
 3. Plastifikacija – grijanje, nanos praha
 4. Kontrola površine, kontrola debljine

Linije plastifikacije

WS linija – wirbelsinter linija – linija koja radi na principu urona zagrejanog komada u prah koji je u fluidiziranom sloju

EPS linija – linija na kojoj se elektrostatskim postupkom nanosi prah

NAPOMENA: pogledajte sajt: www.gsk-online.de

Gde se vidi ko ima GSK ODOBRENJE, pod kojim brojem, ko nema GSK ODOBRENJE, i ko je na listi čekanja za GSK ODOBRENJE.

Naručilac je dana 18.08.2015. godine poslao **odgovor** zaveden pod brojem 46/10-149-2015 zainteresovanom licu koji glasi:

1. Naručilac nema obavezu da zahteva dostavljanje certifikata za posedovanje GSK odobrenja, to jest on nije obavezujući standard, pogotovo za dobra domaćeg porekla. Ukoliko smatrate da je neposedovanje GSK odobrenja eliminatorno, dostavite nam dokumentaciju koja propisuje obavezno posedovanje istog.