



DANA: 16.07.2015. godine

Predmet: Informacija

U skladu sa članom 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica, objavljuje informaciju o podnetom zahtevu za dodatnim objašnjenjima u postupku javne nabavke male vrednosti broj 45/1-33-2015, nabavka dobara **Materijal za održavanje hlornih sistema.**

**Naručilac je dana 15.07.2015. godine primio zahtev zaveden pod brojem 45/10-38-2015 od zainteresovanog lica koja glasi:**

U Vašem pozivu za podnošenje ponuda u sklopu tenderske dokumentacije za javnu nabavku dobara male vrednosti broj 45/1-33-2015, materijal za održavanje hlornih sistema, u delu dodatnih uslova ste postavili neke uslove koji nikako ne mogu biti u duhu ravnopravne konkurencije kojima, praktično diskvalifikujete sve ponuđače osim firme „Akva Interma“ jer tražite, citiram:

“2. Da raspolaže neophodnim **kadrovskim kapacitetom** i to:

- a) 1 mašinskog inženjera sa licencom 330
- b) najmanje 4 lica sa SSS (od toga 2 servisera sertifikovana od strane proizvođača opreme Aqua Interma (postojeća oprema naručioca ))”, gotov citat.

Napominjem da je ovde reč o otvorenom postupku u nabavci novih dobara tako da je potpuno neshvatljiv, I neprihvatljiv, uslov da se za isporuku nove opreme traži saglasnost konkurentske firme. Ako je za Vas jedino odgovarajuća oprema pomenute firme trebalo je da raspišete rezervisan postupak javne nabavke.

**Naručilac je dana 16.07.2015. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:**

Javna nabavka male vrednosti Materijal za održavanje hlornih sistema se odnosi na servis postojećeg sistema sa ugradnjom rezervnih delova, kako se i vidi iz Konkursne dokumentacije. Naručilac je tehničkom specifikacijom opisao potencijalnim ponuđačima specifičnost nabavke u smislu postojećeg sistema hlorisanja, te je naveo proizvođača i tip potrebnih dobara za ugradnju „ili odgovarajuće“. Isto je bilo potrebno da bi se ponuđači upoznali sa tim da ponuđena dobra moraju biti kompatibilna sa postojećim sistemom hlorisanja i ugrađenom opremom, jer bi primena dobara sa drugim tehničkim karakteristikama, prouzrokovala nesrazmerno velike tehničke teškoće u funkcionisanju i održavanju postojećeg sistema, kao i nesrazmerno velike troškove za naručioca. Naručilac ovim opisom nije narušio načelo jednakosti ponuđača jer je prethodnim ispitivanjem tržišta došao do saznanja da se navedena oprema „ili odgovarajuće“ može naći na slobodnom tržištu.

Što se tiče Vaše primedbe na kadrovski kapacitet napominjemo da je isti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Naime, naručilac ne može da dozvoli da servis navedene opreme i ugradnju rezervnih delova radi nestručno lice zbog izuzetnog značaja Centralnog kompleksa za obezbeđenje pitke vode grada Subotice.