



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



DANA: 11.05.2015. godine

Predmet: **Informacija**

U skladu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o podnetom zahtevu za dodatnim objašnjenjima u otvorenom postupku JN broj 46/1-7-2015, **Gvožđe hlorid**.

**Naručilac je dana 18.05.2015. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/10-76-2015 od zainteresovanog lica koji glasi:**

Da li se traži kvalitet I ili II, tj. kvalitet za pijacu vodu

**Naručilac je dana 11.05.2015. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:**

Prema standardu SRPS EN 888:2008 hemikalije koje se koriste za preciscavanje vode su namenjene za ljudsku upotrebu.

Gvozdje III hlorid u tehnickoj specifikaciji koji je predmet javne nabavke sadrzi zahtev narucioca da se zahteva rastvor.

Prema SRPS standardu TYPE I je bezvodni kristal (cvrsto stanje), a TYPE III je rastvor (tecno stanje).

Iz svega gore navedenog proistice da je predmet javne nabavke tipa III i da je za ljudsku upotrebu.

Koristi se na postrojenju za preciscavanje otpadnih voda.