



JKP «Водовод и канализација» Суботица

JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a

Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs

BROJ : 46/13-11-2015

DANA: 11 .05.2015. godine



Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" 124/2012, 14/2015) naručilac vrši sledeću

Predmet: Dopuna konkursne dokumentacije broj 46/1-7-2015 – Gvožđe hlorid

Dopunjuje se konkursna dokumentacija u delu Tehničke specifikacije na stani 37/41 sa sledećim:

Prema standardu SRPS EN 888:2008 hemikalije koje se koriste za preciscavanje vode su namenjene za ljudsku upotrebu.

Gvozdje III hlorid u tehnickoj specifikaciji koji je predmet javne nabavke sadrži zahtev narucioca da se zahteva rastvor.

Prema SRPS standardu TYPE I je bezvodni kristal (cvrstno stanje), a TYPE III je rastvor (tečno stanje).

Iz svega gore navedenog proistice da je predmet javne nabavke tipa III i da je za ljudsku upotrebu.

Koristi se na postrojenju za preciscavanje otpadnih voda.

Napomena: Na osnovu člana 71. stav 6. Zakona o javnim nabavkama u tehničkom opisu se naručilac poziva na srpski standard i isti je obavezan i primenjuje se kao tehnički propis, bez navođenja reči „ili odgovarajuće“. Naručilac je dužan da prihvati i drugi standard koji ispunjava zahteve srpskog standarda, kao i dokaze koji to potvrđuju.

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
član komisije
Lukić Karolina mast.ekon.