



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: [uprava@vodovodsu.rs](mailto:uprava@vodovodsu.rs)



DANA: 24.12.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o postavljenom pitanju u postupku javne nabavke male vrednosti dobara broj 45/1-71-2014, **Vatrogasno crevo**

Naručilac je dana 24.12.2014. godine primio pitanja zavedena pod brojem 45/10-169-2014 od zainteresovanog lica koja glase:

“ Pitanje 1. Vatrogasno crevo fi 50 - da li je fi 50 ili standard fi 52  
- da li je gumeno ili trevira?

Pitanje 2. Vatrogasno crevo fi 110 - koja dužina, koji pritisak, da li je gumeno ili trevira?

Naručilac je dana 24.12.2014. godine poslao **odgovore** zavedene pod brojem 45/10-170-2014 zainteresovanom licu koji glase:

1. “ Vatrogasno crevo navedeno u obrascu 10. Tehničke specifikacije kao Ø 50 - **je standard Ø 52, trevira**”
2. “ Vatrogasno crevo navedeno u obrascu 10. Tehničke specifikacije kao Ø 110 **je dužine 15 m, pritisak 12 bara, trevira** ”