



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 46/2-33-2020

Dana: 05.05.2020

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: **Odgovor na Zahtev za pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom - Očitavanje mernih instrumenata korisnika**, redni broj JN 46/2-2020

Zainteresovano lice je dana 05.05.2020. godine naručiocu uputilo zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

Pod tačkom 11 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije Naveli ste sva tehnička stanja koja priznajte prilikom očitavanja i dodali da jedino kod stanja 04 prljav vodommer ne mora da stoji stanje vodomera kako bi ta stavka bila priznata u obračunu.

Pitanje:

Šta je sa šiframa tehničkog stanja 10,35 i 38?

Kako kod ovih tehničkih stanja možemo precizno utvrditi(videti) stanje na vodommeru ako ima vode u šahtu, ako je prljava voda nepoznatog porekla i ako je zamagljen vodommer?

Molim da se izvrši izmena konkursne dokumentacije i pomenute šifre tehničkog stanja 10,35 i 38 kategorišu kao šifra 04 prljav vodommer, kako nebi došli u situaciju da imamo neispravna upisivanja kod pomenutih stanja.

Komisija naručioca objavljuje odgovor:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji u delu tehnička specifikacija je naveo da ponuđač je dužan da obezbedi odgovarajuću opremu i alat čitačima vodomera. Čitači vodomera koristeći obezbeđenu opremu mogu da prevaziđu gore navedene probleme.

Član komisije:

Nikić Milovan, spec. str. inž. građ.

