



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Kőzvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/31-7-2019

Dana: 05.07.2019. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: Odgovor na Zahtev za pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom – JN 45/31-2019- Elektro agregat kontejnerskog tipa

Naručilac je dana 05.07.2019. godine primio zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od zainteresovanog lica:

U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

1. S obzirom da niste deklarirali emisiju izduvnih gasova diezel motora molimo da potvrdite da li zahtevate da pogonski motori nemaju nikakvo smanjenje emisije izduvnih gasova (CO, NOx i čvrste čestice) ili je potrebno da motori budu uskladjeni sa nekom od faza u kojim je zahtevana znatno redukovana emisija izduvnih gasova: STAGE II odnosno STAGE IIIA (trenutno validna za agregate koji se koriste u EU kao agregati koji se koriste i za rad na terenu) ?
2. U tehničkom zahtevu ste definisali je potrebno da motor ima menaničku regulaciju broja obrtaja. Obzirom na tip objekta za koji je potreban agregat, smatramo da je neophodna elektronska regulacija, koja je daleko preciznija i sa minimalnim odstupanjima. Molimo da se izjasnite koju regulaciju broja obrtaja je potrebno ponuditi i da definišete odstupanja :
 - +/- 5% odstupanje frekvencije za motore sa mehaničkim regulatorom broja obrtaja ili (ukoliko se odlučite za elektronsku)
 - +/- 1% odstupnja frekvencije za motore sa elektronskim regulatorom broja obrtaja
3. Molimo da za sve navedene vrednosti, koje ste naveli u zahtevu (zapreminu, opterećenje), definišete da li su minimalne vrednosti ili maksimalne i navedete % odstupanja, za svaku stavku pojedinačno u zavisnosti na šta se odnosi, a u skladu sa zakonom .
4. Molim da pojasnite zahtev sa strane 32/38 “ dosipanje gorivom” , na koju kolicinu goriva ste mislili?

Komisija naručioca objavljuje odgovor:

1. Ne zahtevamo da pogonski motor ima smanjenje emisije izduvnih gasova.
2. Naručilac će shodno primedbi izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Tehničke specifikacije.
3. Naručilac će shodno primedbi izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Tehničke specifikacije.
4. Naručilac će shodno primedbi izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Tehničke specifikacije.

Izmena konkursne dokumentacije će shodno Zakonu o javnim nabavkama biti objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.