



Broj: 45/11-66-2016
Dana: 11.07.2016. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: Odgovor na postavljena pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom - Izrada detekcije i signalizacije požara u objektima Uprava- II faza , redni broj JN 45/1-42-2016.

Zainteresovano lice je dana 08.07.2016. godine naručiocu postavilo sledeća pitanja:

1. U dopunskim uslovima, pod kadrovskim kapacitetom, traže se licence 350 i 450 (srednji i visoki napon, 350V). Imajući u vidu da se radi o opremi niskog napona (24V DC):
 - 1.1. Da li su prihvatljive licence 353 i 453 (telekomunikacione mreže i sistemi- koje se inače zahtevaju za ovu vrstu radova)
 - 1.2 Zbog čega se traži licenca za projektovanje ako projekat nije predmet JN?
2. Da li su uopšte potrebne tražene licence ukoliko firma ima ODOBRENJE ZA RAD na sistemima automatske dojava požara (za koju je potrebno da firma ima 2 dipl. el. inž. sa stručnim ispitivom za projektovanje i izvodjenje inž komore i licence MUP-a)
3. U tehničkoj specifikaciji (obrazac 9), traži se „adresni optički detektor SSD-632 sa ugradjenim izolatorom petlje“.
Uvidom u katalog firme Fittich s.a. (Detectomat PI 3200) vidi se da ovaj detektor NEMA IZOLATOR PETLJE. (ima detektor SSD 633 ili Detectomat PI 3300)
PITANJE;Da li detektor treba da je sa izolatorom ili da se nudi traženi (ili odgovarajući)?
4. Da li će te izmeniti obrazac 9 zbog promene opisa u tač. 6 (6,1) na str. 36 i tač 4(4.1) na str 38.

Komisija naručioca objavljuje odgovor:

- 1.1. 350 i 450 su licence niskog i srednjeg napona. Prihvatljive su i izvršiće se izmena konkursne dokumentacije u delu dodatnih uslova sa sledećim:

-1 ili više izvršilaca VSS – elektro struke sa važećom licencom 450 ili 453 i potvrdom o važenju licence – odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
-1 ili više izvršilaca VSS – elektro struke sa važećom licencom 350 ili 353 i potvrdom o važenju licence – odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

1.2 Licence su tražene jer je potrebno za svaku fazu izraditi projekat izvedenog objekta. Obzirom da je to izostavljeno u tehničkoj specifikaciji ista će biti izmenjena I dopunjena sa :

5. IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA

2. Nisu potrebne te će se izvršiti izmena konkursne dokumentacije.

3. Greškom je upisano 632 umesto 633.

Da, treba da je sa izolatorom (kao u opisu), ne može odgovarajući.

4. Komisija naručioca će izvršiti izmenu I dopunu obrasca 9. Tehnička specifikacija.

Shodno postavljenim pitanjima i odgovorima koji se objavljuju komisija naručioca će izvršiti izmenu i dopunu konkursne dokumentacije i istu objaviti na Portalu javnih nabavki I svojoj internet stranici.