



ЖКП «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/11-124-2016
Dana: 28.10.2016. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: **Odgovor na postavljena pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom - Rezervni delovi za fabriku vode**, redni broj JN 45/1-69-2016.

Zainteresovano lice je dana 28.10.2016. godine naručiocu postavilo sledeća pitanja:

molim Vas za podatak o proizvođaču ventila na koji se montiraju aktuatori.
Takođe Vas molim za podatak o radnom fluidu koji prolazi kroz ventil i razlici pritisaka pre i posle ventila!

Komisija naručioca objavljuje odgovor:

Naručilac je tehničkom specifikacijom naveo postojeću opremu od „EL-O-MATIC“-a i definisao tipove.

Naručilac je u tehničkoj specifikaciji naveo da su medijumi za upravljanje: komprimovani vazduh max 6 bara i u tabeli je naveo obrtni momenat u zavisnosti od pritiska pogonskog vazduha (Nm).

Podatak o radnom fluidu koji prolazi kroz ventil i razlici pritisaka pre i posle ventila nije potreban za izbor aktuatora koje će ponuđač ponuditi, jer je tehničkom specifikacijom definisan obrtni momenat u zavisnosti od pritiska pogonskog vazduha.